INFORMACJA
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z dnia 06.11.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Śmiłowo zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Śmiłowo, Jeziorki i Brodna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Śmiłowo stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi wody do spożycia przez ludzi w zakresie żelaza 359 µg/l (wartość parametryczna 200 µg/l) oraz manganu 89 µg/l (wartość parametryczna 50 µg/l).

Stwierdzone niezgodności z wartością parametryczną nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą powodować zmiany organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę barwy, zapachu i smaku).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Danuta Kmieciak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/