

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.10.2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IT.I.272.1.17.2025**, nazwa zadania: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - etap II”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00453464/01 z dnia 02.10.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z późn. zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
(pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:

W związku z końcówką sezonu budowlanego i w czasie którego firmy budowlane są mocno zaangażowane w prace przed okresem zimowym, brakuje mocy przerobowych do analizy tak obszernej ilości dokumentów w tak krótkim czasie. W związku z tym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dodatkowy tydzień co znacznie ułatwi analizę i przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.10.2025 r.

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca w swojej cenie ma ująć stabilizację punktów załamania pasa drogowego? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawców, że zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale III pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Zamawiający informuje Wykonawców, że do zakresu zamówienia należy przyjąć stabilizację pasa drogowego. Stabilizacji podlega pas drogowy z obu stron drogi na całym odcinku rozbudowy. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania pasa drogowego oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100 m. Utrwalenia granicy pasa drogowego, należy wykonać przy pomocy słupków betonowych, a jeśli zdarzyłoby się że działka nie drogowa wchodzi w jezdnię - trzpieniami stalowymi. Utrwalenie granic w terenie powinno zostać poprzedzone pisemnym uzgodnieniem z Zamawiającym projektu stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego” wykonawca w cenie ofertowej winien skalkulować koszty stabilizacji pasa drogowego.

Pytanie nr 3:

Czy Wykonawca ma w swojej cenie ująć podziały i okazanie podziałów właścicielom działek?

Odpowiedź:

Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AB.6740.140.2023.AS z dnia 27.07.2023 r., która między innymi zatwierdza podział nieruchomości. Decyzja ZRID stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Linie rozgraniczające pas drogowy zostały naniesione w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 5.1-5.2 do SWZ (Projekt zagospodarowania terenu).

Zgodnie z zapisem zawartym w §2 ust. 9 pkt 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 13 do SWZ „W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się również do: „zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (wytyczenie, kontrola zgodności w trakcie trwania robót, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych”.

Pytanie nr 4:

Czy Wykonawca w swojej cenie ma ująć dostawę i montaż wiat przystankowych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotu zamówienia należy skalkulować dostawę z montażem dwóch wiat przystankowych.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu na czas budowy obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego wyłączenia z ruchu drogi na czas realizacji inwestycji. W wyjątkowych przypadkach, takich jak między innymi: wykonywanie robót związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej, rozbiórką lub budową obiektu mostowego, Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia z ruchu odcinka drogi, na którym prowadzone będą te prace – wyłącznie na okres niezbędny do ich wykonania.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację czy od studni K3.5 zostały wykonane wszystkie elementy odcinka nr 3.

Odpowiedź:

Od studni kanalizacji deszczowej oznaczonej symbolem K3.5 na rys. nr 1.3 „plan sytuacyjny-kanalizacja deszczowa stanowiącym załącznik nr 6.4 do SWZ do wylotu wykonano wszystkie elementy, tj. wylot (Wyl 3), studnie od K3.1 do K3.5 oraz wpusty deszczowe od Wp44 do Wp42.

Pytanie nr 7:

Prosimy o zaznaczenie na projekcie wszystkich elementów granicznych wykonanych w I etapie dla branż: drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, itp.

Odpowiedź:

Zamawiający w rozdziale III SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w ust. 3 określił kilometraż zadania przewidzianego do wykonania w ramach zamówienia, tj. „odcinek drogi od km ok. 4+975,00 do km 6+110,00 wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego w km 5+259,515, zgodnie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą, decyzją ZRID, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, warunkami i innymi dokumentami składającymi się

na opis przedmiotu zamówienia”. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie należy uwzględnić budowy studni kanalizacji deszczowej K3.5., która została wykonana w ramach poprzedniego etapu.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z zapisami w SWZ realizację zadania należy wycenić i wykonać zgodnie z m.in. warunkami technicznymi. W związku z tym, że warunki techniczne PGE z dnia 05.04.2022 straciły swoją ważność po upływie 24 miesięcy, prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone warunki są podstawą wyceny robót.

Odpowiedź:

Termin ważności warunków usunięcia kolizji nr WK/4/2022 z dnia 05.04.2022 r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. został zmieniony do dnia 05.04.2026 r.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z zapisami w SWZ realizację zadania należy wycenić i wykonać zgodnie z m.in. warunkami technicznymi. W związku z tym, że warunki techniczne PSG z dnia 27.05.2022 straciły swoją ważność 26.05.2024, prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone warunki są podstawą wyceny robót.

Odpowiedź:

Warunki techniczne znak: PSGKI.ZMSZ.763.031.2.22 z dnia 27.05.2022 r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. zachowują swoją ważność, ponieważ w oparciu o nie projektant wykonał dokumentację projektową, którą następnie uzgodnił z zarządcą sieci gazowej. Ponadto część robót związanych z siecią gazową została wykonana w ramach I etapu realizacji zadania, na podstawie zawartego porozumienia trójstronnego pomiędzy PSG sp. z o.o., Zamawiającym oraz Wykonawcą.

W załączeniu Zamawiający przekazuje **uzgodnienie w zakresie lokalizacji sieci gazowej wraz z aktualnym projektem architektoniczno – budowlanym branży sanitarnej – sieć gazowa.**

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **21.11.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **22.11.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę [e-Zamówienia](#), do dnia **23.10.2025 r.** do godziny **10:00**.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.10.2025 r. o godzinie 10:30.**

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, **do dnia 24.10.2025 r. do godziny 10:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.10.2025 r. o godzinie 10:30.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Łukasz Dybiec
WICESTAROSTA