



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży

z dnia 15.09.2025 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu publicznego w Zbyszewicach

zaopatrującego mieszkańców miejscowości Zbyszewice, Próchnowo Osady, Żoń,


Witkowice, Sułaszewo, Klaudie (gm. Margonin).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży informuje, iż jakość wody uległa poprawie pod względem bakteriologicznym, lecz nadal odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h oraz fizykochemicznym (mętność, jon amonowy, mangan i żelazo).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia tylko po uprzednim przegotowaniu.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chodzieży
mgr inż. Monika Trzeciak-Skiba*

/dokument podpisany elektronicznie/