

RI.271.2.8.2012.ZK

WYJAŚNIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie z dnia 16.10.2012r. dotyczące treści Zapytania ofertowego na: „**Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej elementami inteligentnego budynku Urzędu Gminy, inwentaryzacja i modernizacja sieci LAN w jednostkach oświatowych**”.

Pytania:

1. Czy w zakresie jest projekt terenu zewnętrznego?
2. Jak rozumieć projekt wymiany opraw na energooszczędne?
3. Czy wiąże się to z projektem oświetlenia zewnętrznego (obecnie na bazie sieci 3-żyłowej w miejsce dawniejszej 2-żyłowej)?
4. Czy w zakresie jest nowy projekt inteligentnego budynku. Jaką funkcjonalność ma pełnić system inteligentnego budynku. Proszę o podanie pełnego zakresu: czy w obiekcie UG są instalacje systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji alarmowej i inne bezpieczeństwa, które należy uwzględnić w projekcie instalacji elektrycznej?
5. Czy w obiekcie UG przewidywane są projekty systemów bezpieczeństwa w ramach ww ogłoszenia. Jeżeli tak to jakich?
6. Czy znana jest ilość punktów sieci LAN w podanych jednostkach oświatowych, czy istnieje dokumentacja powykonawcza sieci LAN w podanych jednostkach oświatowych?
7. Proszę o informacje na temat powierzchni budynku UG oraz o ewentualnych instalacjach poza obrysem budynku (kolizje, zasilania pompowni, bram, wlv od złącza itp.). ?

Odpowiedzi:

Ad 1. Tak

Ad 2 Istniejące tradycyjne oświetlenie zaprojektować na energooszczędne.

Ad 3 Tak

Ad 4 Przedmiot zapytania przewiduje wykonanie projektu inteligentnego budynku od podstaw, w budynku UG istnieje instalacja alarmowa, wszystkie instalacje należy uwzględnić w projekcie. Zgodnie z zapisem pkt 6 przedmiotu zamówienia projektant udzieli doradztwa w zakresie wyboru najlepszych i optymalnych rozwiązań.

Ad 5 Tak.. Uzgodnień dokona się na etapie projektowania zgodnie z pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 6 Nie znamy ilości punktów sieci LAN, nie posiadamy dokumentacji powykonawczej.

Ad 7 Powierzchnia budynku UG wynosi 788 m², działka UG uzbrojona jest w przyłącze TP oraz zasilanie ziemne latarni parkowych.

Z-up Wójta
/-/ Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy