

WZP.273.74.2025

Dotyczy: Wykonanie badań laboratoryjnych przez akredytowane laboratorium dla próbek nawierzchni jezdni i dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2025

Pytanie nr 1:

Czy wszystkie pozycje zawarte w przedmiocie zamówienia muszą być objęte zakresem akredytacji?

Odpowiedź:

Pozycje zawarte w przedmiocie zamówienia pod numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 powinny być objęte zakresem akredytacji.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zawsze będzie zlecał pełen komplet badań zawartych w zapytaniu ofertowym? Jeżeli nie, to w której pozycji należy doliczyć koszt zabezpieczenia robót?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zawsze będzie zlecał pełen komplet badań zawartych w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 3:

Czy badania należy wykonać tylko na odwiertach czy również na luźnej mieszance mineralno-asfaltowej (np. badanie uziarnienia, zawartości lepiszcza oraz gęstości)? W przypadku badania na odwiertach należy pobrać większą ich liczbę.

Odpowiedź:

Badania należy wykonać tylko na odwiertach.

Pytanie nr 4:

Jakie są przewidywane grubości poszczególnych warstw nawierzchni? W przypadku warstw o małej grubości może być konieczne wykonanie większej ilości odwiertów (nawet sześć w jednym punkcie) na wykonanie wszystkich badań wskazanych w zapytaniu ofertowym?

Odpowiedź:

Należy przyjąć następujące grubości poszczególnych warstw dla:

- 1) nawierzchni 3 warstwowej – min. 4 cm warstwa ścieralna, min. 5 cm warstwa wiążąca, min. 7 cm górna warstwa podbudowy zasadniczej,*
- 2) nawierzchni 2 warstwowej – min. 4 cm warstwa ścieralna, min. 4 cm warstwa wiążąca,*
- 3) nawierzchni 1 warstwowej – min. 4 cm warstwa ścieralna.*

Pytanie nr 5:

W której pozycji należy uwzględnić wykonanie raportu końcowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje odrębnej pozycji wykonania raportu końcowego. Koszt wykonania raportu należy uwzględnić w cenie wykonania zestawu badań dla poszczególnych nawierzchni.

Pytanie nr 6:

W jaki sposób należy wyliczyć wartość zamówienia? Wykonawca bez znajomości grubości poszczególnych warstw nie ma wiedzy ile należy wykonać odwiertów w celu pozyskania odpowiedniej ilości materiału.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

NACZELNIK

/-/ Rafał Urbaniak