Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

HKN.903.112.2025
Wyszków, 21.11.2025 r.


KOMUNIKAT nr 3/2025

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Turzyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, że w badaniach jakości próbek wody pobranych w dniu 18.11.2025 r. z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m^3/d Turzyn, gmina Brańszczyk, zaopatrującego ok. 869 osób w miejscowościach: Turzyn, Turzyn Kolonia, Ojcowizna, stwierdzono obecność enterokoków.

Mając na uwadze szczególną ostrożność podczas korzystania z wody z wodociągu Turzyn, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.



W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu Turzyn, w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk-Szawłowska

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie
ul. Ignacego. Daszyńskiego 28 | 07-200 Wyszków
+48 29 743 34 45
adres e-mail: sekretariat.psse.wyszkow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-75210-40095-FSFBA-21