

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 09.01.2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IT.I.272.1.8.2024, nazwa zadania: „Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00681050/01 z dnia 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (pisownia oryginalna):

Pytanie nr 1:

W Załączniku Nr 5 do SWZ – Uproszczona dokumentacja projektowa zastosowano przepusty prefabrykowane o nietypowych wymiarach nie występujących w ciągłej produkcji u znanych producentów w Polsce. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych proszę o wskazanie przez Projektanta przynajmniej dwóch producentów przepustów o takich gabarytach jak w projekcie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, proszę o rozważenie zmiany dokumentacji projektowej i dopuszczenie przepustów prefabrykowanych o wymiarach 200x100 cm w świetle, przy grubości ścianki 20 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowaną zmianę wymiarów przepustów prefabrykowanych.

Wymiary przepustów zostały określone w uproszczonej dokumentacji projektowej, w oparciu o istniejące warunki terenowe.

Pytanie nr 2:


Brak w specyfikacji warunków zamówienia robót związanych z umocnieniem ścian czołowych przepustów od strony rowu. Proszę o udostępnienie szczegółu umocnienia ścian czołowych przepustów i szczegółową specyfikację tych robót.

Odpowiedź:

Umocnienie wlotu i wylotu przepustów należy wykonać za pomocą płyt ażurowych o wym. 40x60x8 cm. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-06.01.01. – „Umocnienie powierzchniowe skarp i pobocza” została zamieszczona na stronie postępowania.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


WICESTAROSTA


Łukasz Dybiec

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Inwestycji, Infrastruktury i Transportu


Romuald Wójcik

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych i przetargów


Mariusz Kasprzyk