

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Ilzecka 37



POLSKI
ŁĄD



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.02.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.2.2023, nazwa zadania:

„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00097477/01 z dnia 16.02.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z mniejszą ilością pęczków min. 8800 przy zachowaniu wymagalnej ilości włókien tj. min. 140.000. Pragniemy zauważyć, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, która nie ma wpływu na jakość trawy. Ilość włókien w pęczku nie jest parametrem użytkowym, a jedynie rozwiązaniem technicznym, który charakteryzuje dany produkt. Nadmienimy, że producenci stosują różne ilości nitek w pęczku, stąd też ilość pęczków dla tej samej ilości włókien może być różna.

Prosimy zatem jak wyżej o dopuszczenie do przetargu ilości pęczków na poziomie min. 8800/m², z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał dwa warianty sztucznej trawy w różnych technologiach, dopuszczając tym samym różne rozwiązania. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów trawy w proponowanym zakresie. Zamawiający oczekuje produktu opisanego w dokumentacji, który jest w jego ocenie optymalny dla jego potrzeb.

Pytanie 2:

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA Quality PRO. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie,

**POLSKI
ŁĄD**

wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych. Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality PRO a pozostawienie wymogu raportu z badań na zgodność z wymaganiami FIFA na poziomie Quality i Quality PRO.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Dla potwierdzenia jakości Zamawiający wymaga przedłożenia Certyfikatu FIFA Quality PRO dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa + mata + wypełnienie), który został zainstalowany i zatwierdzony przez FIFA na już wykonanym certyfikowanym boisku. Przedłożenie takiego certyfikatu jest dla Zamawiającego wiarygodnym potwierdzeniem jakości oferowanego produktu. Oznacza to również przynależność do organizacji FIFA na poziomie min. Licencjobiorcy, co wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji.

Pytanie 3:

Prosimy o dopuszczenie do przetrzazu badań z wypełnieniem innym niż EPDM pod warunkiem zasypania boiska granulatem EPDM zgodnie z wymaganiami przetrzagowymi. Granulat EPDM nie jest popularnym rodzajem wypełnienia poza Polską, stąd też wszyscy zachodni producenci wykonują badania na różnych zasypach np. zasypie SBR, TPE, korek, itp. Dlatego badania traw długich z granulatem EPDM z recyklingu lub EPDM nie są częste. System spełniający wymagania FIFA Quality z innym wypełnieniem w niczym nie ustępuje jakości systemowi spełniającemu wymagania FIFA Quality z wypełnieniem granulatem EPDM. Najistotniejsze w obu przypadkach jest spełnienie wymagań FIFA.

Prosimy więc o dopuszczenie przedstawienia raportów z badań oferowanej nawierzchni z wypełnieniem innym niż granulat EPDM pod warunkiem, że Wykonawca wykona trawę syntetyczną z wypełnieniem granulatem gumowym EPDM, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający na potwierdzenie jakości oferowanych produktów wymaga przedłożenia badań na oferowany do wbudowania system – sztuczna trawa, mata - jeśli jest wymagana oraz zasyp - piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu. Zamawiający nie dopuszcza badań z innym wypełnieniem, ze względu na inne właściwości użytkowe trawy przebadanej z zasypem SBR.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Fabiński
Wicestarosta