

Maków Mazowiecki, dnia 27 września 2024 r.

Do zainteresowanych postępowaniem
o udzielenie zamówienia

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Powiat Makowski z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1 prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „*Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu makowskiego*” w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, wystarczający na ok. 8 h pracy pod obciążeniem 75% dla mocy ciągłej PRP, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza pojemności zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, wystarczającego na ok. 8 h pracy pod obciążeniem 75% dla mocy ciągłej PRP.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści rozdzielnię przenośną na 125A skoro ma być ona wyposażona tylko w 1 gniazdo 63A – 3 fazowe, 1 gniazdo 32A – 3 fazowe oraz 6 gniazd 230 V – 1 fazowych?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza rozdzielni przenośnej 125A.

Zapytanie nr 3:

Czy okres 24 miesięcy gwarancji udzielonej na dostarczony agregat prądotwórczy dla Zamawiającego jest wystarczający?

Wyjaśnienia nr 3:

Zamawiający akceptuje 24 miesięczną gwarancję na całe urządzenie.

Zapytanie nr 4:

Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty kartę katalogową zaproponowanego agregatu prądotwórczego z podaniem typu i modelu silnika oraz typu i modelu prądnicy oraz typu i modelu panelu sterowania?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej zaproponowanego agregatu prądotwórczego z podaniem typu i modelu silnika oraz typu i modelu prądnicy oraz typu i modelu panelu sterowania.

Zapytanie nr 5:

Czy producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat potwierdzający, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany, przetestowany na obszarze Unii Europejskiej i spełnia wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i ISO 14001 oraz taki certyfikat należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia?

Wyjaśnienia nr 5:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowego certyfikatu.

Wszystkie pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert, w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie. Ofertę należy złożyć **do dnia 1 października 2024 r. do godz. 10:00.**



WICESTAROSTA

mgr Agnieszka Dąbrowska-Kot