



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHELMIE**

22-100 CHELM, ul. Szpitalna 48

Tel. centr.: (082) 565 34 21, 565 34 22, FAX (082) 565 30 13

Tel. dyr: (082) 565 42 21 e-mail: psse.chelm@pis.gov.pl

Chełm, dnia 29 września 2021 r.

NS-HK.903.1.28.4.2021

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 29 września 2021r. została wydana decyzja znak: NS-HK.903.1.28.4.2021 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej, zaopatrującego w wodę miejscowości: Bakus-Wanda, Karczunek, Tarnów, Wólka Tarnowska, Wygoda.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie po zapoznaniu się z raportem z badań nr WD/0553-0555/21/Z z dnia 29 września 2021 r. próbek wody pobranych 28 września 2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej, z następujących punktów pobrań: Hydrofornia – Wólka Tarnowska, Mieszkanie prywatne – Tarnów 31A, Mieszkanie prywatne – Wólka Tarnowska 54A stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość liczby bakterii z grupy coli (punkty pobrania – Hydrofornia – Wólka Tarnowska – liczba bakterii grupy coli; **145 – NPL/100 ml**; Mieszkanie prywatne – Wólka Tarnowska 54A - liczba bakterii grupy coli; **14 – NPL/100 ml**; wartość dopuszczalna – liczba bakterii grupy coli – **0 NPL/100 ml**).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zezwala na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody do celów sanitarnych. Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Zarządca Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej podjął już działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Podjęte zostały również działania mające na celu zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
E. Kuryk