

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 08.04.2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IT.I.272.1.5.2025**, nazwa zadania: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00144390/01 z dnia 13.03.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanym do zamawiającego zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (pisownia oryginalna):

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Projektem Wykonawczym PZT (zał. nr 6.1), a Projektami Budowlanym i Wykonawczym Kanalizacji Deszczowej (zał. nr 5.3 i 6.3), gdyż w projektach branżowych dotyczących kanalizacji deszczowej brak jest widocznych na PZT wykonawczym przyłączy zbierających wody deszczowe z posesji prywatnych. Czy zamawiający dysponuje profilami podłużnymi dotyczącymi tych odcinków kanalizacji deszczowej? Czy pozycja nr 31 d.1.2 przedmiaru robót (zał. nr 12.2) dotyczy tych odcinków kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje wykonawców, że w projekcie wykonawczym – projekt zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 6.1 do SWZ projektant omyłkowo nie naniósł lokalizacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynków. Zamawiający nie dysponuje profilami podłużnymi odcinków kanalizacji, o których mowa powyżej.

Pozycja nr 31d.1.2 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 12.2 do SWZ dotyczy wbudowania studni z tworzywa o średnicy 425 mm na przyłączach kanalizacyjnych o średnicy 110 mm, którymi będą odprowadzane wody opadowe z ww. budynków.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Lukasz Dybiec
WICESTAROSTA