ZABUDOWAĆ ŚCIANĘ REI120 ORAZ DRZWI EI60

KABLE WYPROWADZIĆ NA DACH POPRZEZ PRZEPUST KABLOWY

KABLE WYPROWADZIĆ W POBLIZU TABLICY LICZNIKOWEJ ORAZ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ

przejście z rur stalowych na PE-RT/AL/PE-RT

ES

INW

R-DC

R-AC

PROFIL-33K-50 1.2 m

kotłownia +20°C 0 W

pom. konserwatora +20°C 1930 W

piwnica 0°C 0 W

do istniejącej instalacji c.o. na sali gimnastycznej w/g opracowania [1]

LEGENDA:

INW	- Inwerter solarny 15,00kW, ~3f
R–AC	- Rozdzielnica prądu przemiennego
R–DC	- Rozdzielnica prądu stałego
ES	- Magazyn energii elektrycznej, wysokonapięciowy
	- Koryto kablowe stalowe, pełne, 50mm, h=42mm
	- Przejście kabla pomiędzy kondygnacjami

BIURO PROJEKTOWE **"ELECTIN"**
mgr inż. Szymon Skrobol
ul. Narcyzów 1D, 43-200 Pszczyna

TYTUŁ PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 19,80kW

ADRES INWESTYCJI:
UL. TUWIMA 33, 43-210 KOBIÓR

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

DATA:	SKALA:	FAZA:	NR RYSUNKU:
05.2025	**1:100**	**PW**	**E-02**

PROJEKTANT:
MGR INŻ. SZYMON SKROBOL

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEŃ:
SLK/3438/POOE/10

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. ROBERT HOLEWIK