

RIG.271.4.2022.DS

Wiśniew, dnia 6 czerwca 2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.4.2022.DS** pn. „*Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną*”

o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie *Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku (zwanego dalej „Regulaminem”)*

Odpowiedzi na zapytania (nr I)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw luger jednostronnie szczelnych na zasuw szczelne obustronnie?

ODPOWIEDZI 1:

TAK.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszadeł w reaktorach SBR o większej liczbie obrotów od tej podanej w dokumentacji?

ODPOWIEDZI 2:

Zakres obrotów mieszadeł powinien być zbliżony do podanych w projekcie (+ / - 10%).

Pod warunkiem, że:

1. osiągnięty zostanie efekt ekologiczny i parametry gwarantowane
2. nie spowoduje zwiększenia zużycia prądu w trakcie eksploatacji
3. to rozwiązanie będzie porównywalnej trwałości i pozwoli na zachowanie wymogów gwarancji i rękojmi.

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania


WÓJT
Krzysztof Kryszczuk