

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 2

Zmiana treści SWZ nr 1 (termin)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ZPiI.271.8.2024
pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą**”.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.

Przedmiotowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa dla miejscowości Sadkowice Raj opracowana przez Biuro Projektowe AB Projekt, oraz dla miejscowości Dziurków, Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze opracowana przez biuro projektowe MAKSPROJEKT. Wymagania dotyczące materiałów (rur, armatury sieciowej i hydrantów) są rozbieżne w obu opracowaniach. Czy wykonawca ma sporządzić kalkulację wyceny materiałów na bazie opisu przedmiotu zamówienia dla każdego z opracowań niezależnie, czy Zamawiający ujednolici wymagania materiałowe dla całego zakresu robót objętego postępowaniem przetargowym. W przypadku konieczności zastosowania jednolitych materiałów dla całego zadania proszę o dokładne sprecyzowanie minimalnych parametrów materiałów oczekiwanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonawca ma sporządzić kalkulację wyceny materiałów na bazie opisu przedmiotu zamówienia dla każdego z opracowań niezależnie.

Pytanie 2.

Proszę o dołączenie do SWZ dokumentacji technicznej przejścia pod drogą wojewódzką nr 754 na którą powołuje się „wg odrębnego opracowania” opis techniczny „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadkowice – Raj”

Odpowiedź:

Dołączono dokumentację przejścia pod drogą wojewódzką nr 754.

Pytanie 3.

Proszę o dołączenie do SWZ decyzji lokalizacyjnej i warunków odtworzenia pasa drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 754. (Sadkowice- Raj)

Odpowiedź:

Dołączono decyzję lokalizacji sieci w prasie drogi wojewódzkiej 754.

Pytanie 4.

Proszę o dołączenie do SWZ pisma z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 20.04.2023r. (Sadkowice - Raj)

Odpowiedź:

Dołączono pismo KOWR z dnia 20.04.2023r.

Pytanie 5.

Proszę o dołączenie do SWZ schematów węzłów sieciowych, schematów węzłów hydrantowych, rysunków szczegółowych zabudowy studni z zasuwami, rysunków szczegółowych zabudowy zaworów płuczających – dotyczy wszystkich opracowanych dokumentacji.

Odpowiedź:

Rysunki szczegółowe (schematy, profile) dołączono do zaktualizowanej dokumentacji.

Pytanie 6.

Proszę o dołączenia do SWZ dokumentacji/opinii geologicznej na którą powołuje się dokumentacja.

Odpowiedź:

Opinię geologiczną dołączono do zaktualizowanej SWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych w związku z prowadzonymi robotami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych w związku z prowadzonymi robotami.

Pytanie 8.

W przedmiarach robót ujęte są pozycje dotyczące wycinki drzew. Czy Zamawiający posiada zgody i decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę? Proszę o załączenie do SWZ przedmiotowych decyzji.

Odpowiedź:

W przedmiarach ujęto wycinkę niektórych drzew. Drzewa te zlokalizowane są w większości na działkach prywatnych oraz częściowo w pasie drogi powiatowej. Starania o zgodę na wycinkę zostały podjęte (przez Zamawiającego i właścicieli działek), jednakże w tych miejscach roboty prowadzone są bezwykopowo i ewentualny brak wycinki nie uniemożliwi prowadzenia robót, jedynie ograniczy eksploatację Zamawiającemu.

Pytanie 9.

Proszę o dołączenie do SWZ decyzji lokalizacyjnej i warunków odtworzenia pasa drogowego dla dróg powiatowych na którą powołuje się opis w dokumentacji projektowej punkt 8.1 b) (Dziurków, Przedmieście Bliższe i Dalsze)

Odpowiedź:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej leży w gestii Wykonawcy. Do zaktualizowanej dokumentacji dołączono decyzje na lokalizację inwestycji w pasach dróg powiatowych.

Pytanie 10.

Proszę o załączenie do SWZ protokołu z narady koordynacyjnej dla wszystkich opracowanych dokumentacji.

Odpowiedź:

Dokumentacja nie posiada jeszcze uzgodnienia z narady koordynacyjnej.

Pytanie 11.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” znak sprawy ZPiI.271.8.2024, prosimy o wyjaśnienie, w odniesieniu do rozdz. V, ust. 2, pkt. 4 lit. a, czy Zamawiający dopuści zapis o następującej treści:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z : budową/ przebudową/ rozbudową, sieci wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej **lub kanalizacyjnej, ciśnieniowej** - o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion) brutto każda. Zamawiający przez jedną robotę rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę jeżeli wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z : budową/ przebudową/ rozbudową, sieci wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej lub kanalizacyjnej, ciśnieniowej - o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion) brutto każda. Zamawiający przez jedną robotę rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

Pytania i udzielone odpowiedzi stają się częścią SWZ oraz będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwą termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 20.09.2024 r. godz. 12.00.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do

dnia **19.10.2024 r.**

2. rozdziale XV. ust. 15.4, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2024 r. o godz. 12:00 Za datę przekazania oferty oraz innych dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3. rozdziale XV. ust. 15.8, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2024 r. o godz. 12:30.

4. rozdziale V. ust. 2. Pkt 4) ppkt a), który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę jeżeli wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z: budową/ przebudową/ rozbudową, sieci wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej lub kanalizacyjnej, ciśnieniowej - o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion) brutto każda. Zamawiający przez jedną robotę rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.

Załączniki:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA
EWELINA SZYMAŃSKA; MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2024.09.05 15:04:16 CEST