




Zamurowany otwór do tunelu od strony składu opałowego, zapewniając dostęp do montażu rurociągu hydrantowego. Po wykonanych pracach otwór zamurować cegłą pełną gr. 12cm, otynkować i wymalować.

z powodu braku miejsca do zapewnienia montażu rurociągu przez pracownika przy kątach, wykonać tymczasowy otwór w ścianie zewnętrznej budynku, zabezpieczyć fundament i zapewniając dostęp z zewnątrz. Wykonanie pracowanych pracach otwór zamurować, izolację przeciwwodną ścian fundamentowej odnowić.



Oznaczenia symboli

- - wyłącznik jednobiegunowy 10A, 250V, brygoszczelny
-  - gniazdo wtyk.z bolcem 16A, 250V brygoszczelny



INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1		FULL MOON RING LED 26W IP65
AW1		PRATICA MODULA IP65

LEGENDA:

- ### h54x1,5 st.opc. Instalacja hydrantowa

- (poż.1) Pion instalacji hydrantowej

- Hydrant p.poz. Ø25, z węzłem półsztywnym L=30m
z prędkością o średnicy równoważnej 10mm
o współczynniku K=4,3 przy strumieniu rozproszonym
o wydajności min. 1,0dn3/s przy ciśnieniu p=0,2MPa
(bez miejsca na gasnicę)
+ wykonanie zawieszane

- 
- HP25 wychylny

-  Projektowana instalacja wodociągowa
 Istniejąca instalacja wodociągowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Prószkowska 9/28 45-710 Opole
kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

OBJEKT/ZAMIERZENIE BUDOWLANE		ADRES	
Instalacja hydrantowa w budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance		Olszanka 94 dz. nr 178/2, 177/3 obręb Pogorzela	
TYTUŁ PROJEKTU			
Plan instalacji elektrycznych - Rzut piwnicy			
TAKA PREZENTUJE		DATA	
Projekt wykonawczy		Instalacje elektryczne	
		07.05.2022	
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Giesia	DATA	07.05.2022
SPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. Ewald Mrugała	DATA	1-100
	201/mg/1p	POSIĘG	1-100
			1-100