

Ostrowiec Św., 09.04.2024 r.

ZP.271.6.2024

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w miejscowości Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład*”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: Brak dokładnego opisu w STWiORB, proszę o podanie dla jakiej kategorii ruchu ma być wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego?

Odpowiedź: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ma być wykonana w kategorii ruchu KR3.

Pytanie 2: Brak Decyzji Zarządu Powiatu Ostrowieckiego IR.III.7130.2.2022 z dnia 2022.09.28 dot. lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych. Proszę o załączenie.

Pytanie 3: Brak Pisma Gminy Bodzechów znak TI-T.7226.62.2022.AW, TI-T.7226.61.2022.AW z dnia 2022.08.30 dot. dróg gminnych. Proszę o załączenie.

Pytanie 4: Brak Pisma Gminy Bodzechów znak TI-T.6852.7.2022.AW z dnia 2022.08.30 dot. działek gminnych. Proszę o załączenie.

Pytanie 5: Brak Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. znak: TI-I.6733.13.2022.RJ z dn. 2023-04-14. Proszę o załączenie.

Pytanie 6: Brak protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP z dnia 2023-05-22. Proszę o załączenie.

Odpowiedź 2-6: Wnioskowane dokumenty zostały zamieszczone w pliku pn. Zał. Nr 5 do SWZ- Dokumentacja techniczna w folderze 801 Projekt zagospodarowania w pliku 03 Załączniki+BIOZ.pdf

Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami z SWZ wszystkie przyłącza należy wykonać do granicy działki?

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż wszystkie przyłącza należy wykonać do granicy działki.

Pytanie 8: W zawiązku z ogłoszeniem przetargu w czasie Świąt Wielkanocnych w Wielkim Tygodniu oraz powyższymi pytaniami proszę o przedłużenie terminu składania dokumentów do dnia 18.04.2024 r.

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert 12.04.2024r. godz. 10:00.

Pytanie 9: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją i profilami mianowicie: -dokumentacja oraz profile kanał A fi 160 81 m, przedmiar 15 m -dokumentacja oraz profile kanał B fi 200 5049 m, przedmiar 4775 m -dokumentacja oraz profile kanał B fi 160 516 m, przedmiar 306 m -dokumentacja oraz profile kanał E fi 160 12 m, przedmiar 0 m.

Odpowiedź: Różnice długości między przedmiarem i dokumentacją (profilami) wynikają z przyjętego założenia budowy przyłączy-sięgaczy tylko do granicy działki. Obowiązują długości rurociągów podane w przedmiarze.

Pytanie 10: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego, co do ilości zakresu objętego postępowaniem przetargowym, zwracamy się o potwierdzenie ostatecznej ilości do wyceny i wykonania robót.

Zestawienie ilości według

SIWZ - ok. 8,5 km

Projekt

Kanalizacja grawitacyjna Fi 200 mm – 6384,55 m

Kanalizacja grawitacyjna Fi 160 mm – 805,75m

Kanalizacja tłoczna fi 90 mm – 1384,65 m

Łącznie 8 574,95 m

Przedmiar

Kanalizacja grawitacyjna Fi 200 mm – 6301,4 m

Kanalizacja grawitacyjna Fi 160 mm – 321,94m

Kanalizacja tłoczna fi 90 mm – 1384,65 m

Przewiert – 125,2m

Łącznie 8 133,19 m

Prosimy o wskazanie ilości, którą ma być objęta wyceną oraz późniejszą realizacją robót.

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać w oparciu o ilości wskazane w przedmiarze.

Pytanie 11: Proszę o uzupełnienie dokumentacji o pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan pozwolenia na budowę:



STAROSTA OSTROWIECKI
ul. Ilzecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Znak: AB.6743.1.185.2023.RB

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 19.09.2023 r.

**ZAŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
na zamiar wykonania robót budowlanych**

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) organ administracji architektoniczno – budowlanej zaświadcza, że nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego w dniu 11.08.2023 r. i uzupełnionego 12.09.2023 r. przez Gminę Bodzechów z siedzibą przy ul. M. Reja 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanymi do pierwszej służbki na działce oraz urządzeniami sieciowymi na działkach nr 18, 19, 23, 25/2, 26/2, 28/1, 33/4, 37/1, 37/3, 38, 40, 42, 45/1, 45/2, 55, 59, 61, 63, 65, 66, 67/5, 67/8, 67/10, 67/11, 67/13, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/22, 68/1, 68/2, 69/1, 70/4, 70/6, 71/2, 74, 75/4, 79/1, 79/20, 80, 81/3, 81/4, 82/1, 83/3, 84/13, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 85/2, 85/3, 86/4, 87/2, 88/1, 93/1, 94/3, 95/1202, 97, 98/4, 100/3, 100/4, 101/8, 101/10, 101/11, 102, 103/2, 105, 107/9, 109, 111/1, 112/3, 112/11, 122/2, 123/1, 124/1, 138/1, 138/6, 144/6, 144/8, 146/2, 146/3, 147/1, 148/1, 149/1, 150/3, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 158/1, 165, 166/1, 170, 181/2, 188, 189, 190/3, 191/2, 196/2, 196/3, 199, 200, 202/8, 203, 206, 209, 211, 214/1, 215/5, 215/6, 215/8, 215/10, 216/1, 216/2, 221/5, 229, 230, 231/1, 231/2, 233 (obręb 16) w Nowej Dębowej Woli i nr 75/8 (obręb 21) w Starej Dębowej Woli.

Jednocześnie informuję, że wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Starosta Ostrowiecki
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I PLANOWANIA

Łukasz Baryła

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora

2. a/a

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Ilzecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-795c5b83-ea90-11ee-9c02-ce2b643d361d> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)