

Solec nad Wisłą, dnia 17.09.2025 r.

Znak:SR.6220.3.5.2025

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz.572 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2024 r., poz.1112 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Elżbiety Pomorskiej zam. Dziurków 70, 27-320 Solec nad Wisłą w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy oraz wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/godzinę „ realizowanego na działkach nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127 w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie,**

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 -3 tej ustawy oraz wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/godzinę „ realizowanego**

na działkach nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127 w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie,

Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2025 roku wpłynął wniosek Pani Elżbiety Pomorskiej zam. Dziurków 70, 27-320 Solec nad Wisłą w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 -3 tej ustawy oraz wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/godzinę „ realizowanego na działkach nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127 w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie.

W dniu 08.05.2025r. Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024r., poz. 572 ze zm.) w dniu 08.05.2025r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dziurków, siedzibie urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz.1112 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Radomiu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak:WOOŚ-I.4220.599.2025.JC wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa

w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy oraz wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/godzinę „realizowanego na działkach nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127 w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie,

I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;

II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępnie od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu pismem z dnia 21 maja 2025r. (data wpływu do Urzędu 26.05.2025r. znak: WA.ZZŚ.4901.159.2025.KC wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie dokumentacji wpłynęło do tutejszego organu w dniu 16 czerwca 2025r. przy piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z dnia 11 czerwca 2025r. znak:SR.6220.3.2.2025. Z uwagi na dalsze braki merytoryczne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu pismem z dnia 25 czerwca 2025r. (data wpływu do Urzędu 30.06.2025r.) znak:WR.ZZŚ.4901.159.2025.KC, ponownie wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą do ich uzupełnienia. Uzupełnienie dokumentacji wpłynęło do tutejszego organu w dniu 22 lipca 2025r. przy piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z dnia 17 lipca 2025r., znak: SR.6220.3.3.2025. Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP i jej uzupełnieniach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu pismem z dnia 5 sierpnia 2025r. (data wpływu do Urzędu 08.08.2025r.) znak: WR.ZZŚ.4901.159.2025.KC wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy oraz wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10

m³/godzinę, realizowanego na działkach nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127 w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

I. wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o którym mowa art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 2) materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsce postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 5) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 6) odpady magazynowe w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami;
- 7) prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
- 8) nie stosować środków mogących zanieczyszczać grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 9) teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych/zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych;
- 10) wody opadowe odprowadzać do gruntu w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do urządzenia służącego do poboru wody;

- 11) planowanie ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innych użytkowników wód;
- 12) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru w ilości max. 24,0 m³/h;
- 13) prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
- 14) na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej, nie podtapiając jednocześnie obszarów sąsiednich;
- 15) chronić przed ewentualnym zanieczyszczeniem wody podziemne, wylot rur studziennych zamknąć szczelną głowicą;
- 16) zabezpieczyć ujęcie przed szkodliwymi czynnikami w sytuacjach awaryjnych zaworem zwrotnym i wyłącznikiem ciśnieniowym;
- 17) podczas realizacji prowadzonych prac wodę na potrzeby technologiczne pobierać z istniejącego otworu studziennego oraz dostarczać we własnym zakresie dla zatrudnionych pracowników, tj. do picia w postaci wody butelkowej;
- 18) ścieki bytowe podczas realizacji inwestycji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie wywozić (przez uprawnione podmioty) do oczyszczalni ścieków;
- 19) pozyskany z wykopów grunt, wykorzystać do zasypiania rurociągów lub rozplantować na powierzchni, nadmiar przekazać firmie odbierającej odpady;
- 20) roboty ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony nie wniosły żadnych zastrzeżeń, uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy:

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi kartę informacyjną przedsięwzięcia tj. dokumentację zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu pod nazwą: „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy oraz wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³/godzinę, realizowanego na działkach nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127 w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie. Inwestorem przedsięwzięcia jest Pani Elżbieta Pomorska zam. Dziurków 70, 27 – 320 Solec nad Wisłą.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenu, wiąże się z montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych ze studni wierconej, a następnie poborze wody z tej studni dla zaopatrzenia w wodę projektowanego systemu nawadniania upraw krzewów owocowych – plantacji derenia jadalnego i jagody kamczackiej w miejscowości Dziurków. Budowa własnego ujęcia zapewni krzewom owocowym dostawę wody w okresie ich wegetacji, co wpłynie na zwiększenie plonu owoców. Udokumentowana ilość wody z ujęcia wystarcza z nadwyżką do pokrycia w całości zapotrzebowania w tym zakresie.

Skala planowanego przedsięwzięcia

Przeciętne zapotrzebowanie na wodę dla celów nawadniania upraw zależy od przyjętej metody nawadniania (zraszanie – większe zużycie, nawadnianie kropłowe – mniejsze zużycie wody), rodzaju roślin i wielkości powierzchni upraw. Inwestor planuje nawadnianie przy użyciu linii kroplujących, rozciągniętych wzdłuż rzędów krzewów owocowych. Przewidywana wielkość areалу upraw krzewów owocowych wyniesie 5,7 ha.

Mając na uwadze metodę nawadniania (nawadnianie kropłowe) oraz niewielkie potrzeby wodne owoców zapotrzebowanie wody określono na podstawie bilansu wodnego w okresie wegetacji i owocowania. Według Internetowej Platformy Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych określony dla najbliższej stacji (Zawichost) niedobór opadów w okresie kwiecień – październik wynosi 127,27 mm, czyli przeciętnie 0,6 mm /dobę. Celem wyrównania niedoboru wody należy nawodnić uprawy wodą w ilości 6 m³ /ha /dobę. Stąd całkowite dobowe zużycie wody wyniesie 3,9 ha * 6 m³/ha = 24 m³/d. Zakładając podział całej plantacji na 3 kwatery i nawadnianie każdej z nich przez godzinę dziennie zapotrzebowanie wody dla instalacji nawadniającej dla docelowego arealu upraw można określić w wysokości Q = 8 m³/h.

Woda z ujęcia pobierana będzie wyłącznie na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych. Zasoby eksploatacyjne studni, określone w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia opracowanej w listopadzie 2019 r. wynoszą Q max = 24 m³/h – czyli pokrywają z nadwyżką zapotrzebowanie. Trzeba podkreślić, że planowany jest wyłącznie pobór wody ze studni wierconej. Nie przewiduje się uzdatniania wody nawet w najmniejszym zakresie, stąd też nie będą wytwarzane ścieki.

Usytuowanie

Studnia ujęcia zlokalizowana jest w obrębie gruntów miejscowości Dziurków, gm. Solec nad Wisłą – dz. nr ew. 491/1. Oprócz tej działki plantacja derenia obejmie również działki : nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/5, i 1127 – będące własnością Inwestora. Są one niezabudowane, oznaczone jako grunty orne klas IIIa – IVa. Ciągną się wąskim pasem szerokości ca 32 m i długości ok. 1250 m od granicy północnej (drogi wojewódzkiej nr 747 relacji Iłża – Lublin.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/5 i 1127, obejmującej grunty orne klas IIIa - IVa o powierzchni 5,7 ha Powierzchnia działki (nr 491/1) zajęta pod studnię ujęcia stanowi okrąg o promieniu r = 0,30 m. Studnia zostanie odbudowana kręgami betonowymi. Ważne jest, by obudowa była szczelna i zabezpieczała studnię przed spływem wód opadowych.

Do działki zostanie doprowadzona sieć elektryczna. Na terenie działki nie występują żadne obiekty budowlane. Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi żadnych zmian na powierzchni w odniesieniu do stanu istniejącego, poza odbudową otworu.

4. Rodzaj technologii

Pobór wody z ujęcia odbywać się będzie za pomocą pompy głębinowej o napędzie elektrycznym, zapuszczonej do otworu na głębokość ca 35 m na rurach D 2. Jakość wody pod względem własności fizyko - chemicznych odpowiada normom dla wód do spożycia przez ludzi, stąd też woda surowa może być podawana bezpośrednio do spożycia. Przewidywane jednak jest jej użycie wyłącznie do celów nawadniania upraw. Woda ze studni będzie tłoczona bezpośrednio do systemu nawadniania. Inwestor projektuje nawadnianie upraw za pomocą taśmy kroplującej.

Woda pobierana jest okresowo – tylko w okresie wegetacyjnym, który trwa od 15.04 do 15.09. W tym okresie przyjmuje się, że występuje ok. 60 dni z niedoborem wilgotności. Do precyzyjnego określenia momentu, w którym nawadnianie jest konieczne, używa się tensjometrów. Dla celów szacunkowych przyjmuje się nawadnianie upraw w okresie wegetacyjnym co drugi dzień przez 2 godziny w ciągu doby. Stąd całkowity czas pracy systemu nawadniania (a tym samym eksploatacji studni zasilającej system) szacuje się na : 5 m-cy x 15 d/m-c x 2 godz. /dobę = 150 godzin /rok. W uprawach nawadnianych metodą kropelkową woda dostarczana jest bezpośrednio w strefę systemu ukorzenienia, dzięki czemu nie rozlewa się w międzyrzędzia oraz w minimalnym stopniu ulega ewapotranspiracji.

Reasumując : technologia nawadniania upraw polega na poborze wody podziemnej a następnie wprowadzeniu pobranej wody – o tym samym składzie chemicznym (bez uzdatniania) i w tej samej ilości bezpośrednio do ziemi. Biorąc pod uwagę przewidywaną ilość godzin pracy pompy w ciągu roku (150) z wydajnością $Q = 17 \text{ m}^3/\text{h}$ w ciągu roku zostanie wypompowane 2550 m^3 wody, stąd średni pobór wyniesie $Q = 6,99 \text{ m}^3/\text{d}$, tj. $Q = 0,29 \text{ m}^3/\text{h}$.

W dokumentacji hydrogeologicznej obszar zasobowy (OZ) ujęcia określono jako okrąg o promieniu $R = 300 \text{ m}$. Powierzchnia tak określonego OZ wynosi $P = 0,28 \text{ km}^2$. Obszar ten określono dla średniego wydatku $Q = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$. W jego obrębie nie ma innych ujęć wód podziemnych. Eksploatacja przedmiotowej studni nie będzie miała wpływu na pobór wody z warstwy wodonośnej, gdyż pobór wody do celów nawadniania wyniesie średniorocznie $Q = 0,29 \text{ m}^3/\text{h}$, co stanowi $< 1,2 \%$ wydajności eksploatacyjnej studni i niecałe 10% średniego wydatku określonego w dokumentacji hydrogeologicznej.

5. Obszary podlegające ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Ujęcie zlokalizowane jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą. Innymi najbliższymi usytuowanymi terenami chronionymi, które utworzone zostały na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), jest :

- rezerwat Sadkowice, położony w odległości ok. 3,9 km na południowy wschód od omawianego terenu;
- NATURA 2000 obszar siedliskowy Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045 – oddalony o 3,7 km na wschód;
- NATURA 2000 obszar ptasi Małopolski Przełom Wisły PLB 140006 – oddalony o 4,9 km na wschód;

Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na jej charakter jak też odległość od innych, poza OChK Solec nad Wisłą, obszarów chronionych nie będzie oddziaływała na tego rodzaju obszary.

6. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Pobór wody podziemnej z ujęcia nie będzie miał żadnego wpływu na środowisko przyrodnicze, co wynika z warunków hydrogeologicznych terenu :

- zwierciadło wody zalega na głębokości 25 m. Żadne środowisko florystyczne nie korzysta z wody znajdującej się na takiej głębokości;
- zasięg leja depresji wywołany poborem wody z ujęcia będzie niewielki ($R = 16$ m w trakcie pracy studni – w czasie 4 godzin, uwzględniając postój pompy w ciągu pozostałych godzin doby praktycznie zawierać się będzie w granicach działki Inwestora);
- wielkość poboru wody jest niewielka w stosunku do możliwości eksploatacyjnych kredowego poziomu wodonośnego miąższość słupa wody w studni – 38 m. W trakcie ciągłego, trwającego 2 godziny poboru z wydatkiem $Q = 17 \text{ m}^3/\text{h}$, zaczerpywane będzie 5,3 m słupa wody, co stanowi niecałe 14,0 % całkowitej jego miąższości.

Ujęcie położone jest w obrębie kredowej Niecki Radomskiej – w obszarze wysokiej ochrony zbiornika, zaliczonego do jednego z głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce

(Nr 405). Podstawowym i jedynym użytkowym poziomem wodonośnym w rozpatrywanym rejonie jest poziom wód szczelinowych w utworach kredy górnej.

Na terenie przedsięwzięcia i terenie oddziaływania przedsięwzięcia brak innych przedsięwzięć, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji. Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki nr 1.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania wg oddzielnego wykazu poprzez obwieszczenie

3. A/a

Do wiadomości:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom;

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom.



BURMISTRZ
dr Małgorzata Szymbańska

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 17.09.2025r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie – gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji terenu, będzie wiązać się z montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych ze studni wierconej a następnie poborze wody z tej studni dla zaopatrzenia w wodę projektowanego systemu nawadniania upraw krzewów owocowych, plantacji derenia jadalnego i jagody kamczackiej w miejscowości Dziurków. Budowa własnego ujęcia wody zapewni krzewom owocowym dostawę wody w okresie ich wegetacji, co wpłynie na zwiększenie plonu owoców.

Studnia ujęcia zlokalizowana jest w obrębie gruntów miejscowości Dziurków, gm. Solec nad Wisłą – dz. nr ew. 491/1. Oprócz tej działki plantacja derenia obejmie również działki nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/5 i 1127 będące własnością Inwestora. Dokumentowana studnia znajduje się w północnej części działki nr 491/1 w odległości 7,5 m od jej granicy zachodniej z działką nr 479 i 35 m od granicy północnej z działką nr 491/5. Wszystkie te działki stanowią własność Inwestora. Wokół działki nr 491/1 znajdują się działki rolne - z pojedynczą zabudową zagrodową na północ i zachód od studni.

Teren w otoczeniu ujęcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Dojazd do terenu planowanego przedsięwzięcia stanowi droga wojewódzka o nawierzchni asfaltowej z Ilży do Lublina, pokazana na załączonych mapach, z której wjazd na omawiany teren jest od strony północnej – od działki nr ew. 491/5. Pobyt na terenie działki ujęcia – Inwestor i jego rodzina.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek nr ew. 479, 480/2, 480/5, 486/3, 489, 490/1, 491/1, 491/5 i 1127, obejmującej grunty orne klas IIIa - IVa o powierzchni ca 5,7 ha. Powierzchnia działki (nr 491/1) zajęta pod studnię ujęcia stanowi okrąg o promieniu $r = 0,30$ m. Studnia zostanie obudowana kręgami betonowymi. Ważne, by obudowa była szczelna i zabezpieczała studnię przed spływem wód opadowych. Na terenie działki nie występują żadne obiekty budowlane. Do działki zostanie doprowadzona sieć elektryczna. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie max 4 kW /h.

Wiąże się to z planowanym montażem w otworze pompy głębinowej na gł. 35,0 m z silnikiem o mocy 4 kW. Zapotrzebowanie na energię cieplną i gazową nie występuje.

Woda ze studni będzie tłoczona bezpośrednio do systemu nawadniania. Inwestor projektuje nawadnianie upraw za pomocą taśmy kroplującej, rozciągniętej wzdłuż rzędów krzewów. Woda pobierana jest okresowo – tylko w okresie wegetacyjnym, który trwa od 15.04 do 15.09. W tym okresie przyjmuje się, że występuje ok. 60 dni z niedoborem wilgotności. Jakość wody pod względem własności fizyko – chemicznych odpowiada normom dla wód do spożycia przez ludzi, stąd też woda surowa może być podawana bezpośrednio do spożycia. Przewidywane jednak jest jej użycie wyłącznie do celów nawadniania upraw.

Z uwagi na specyficzną pracę ujęcia – nawadnianie trwać będzie 2 godziny (max zakłada się 4 godziny w przypadku znacznego wysuszenia gruntu), określono zasięg leja depresji w czasie pracy pompy. W chwili włączenia pompy w studni lej depresji nie osiąga od razu max rozmiarów, potrzeba na to czasu. Z kolei po przerwaniu pompowania lej depresji wypełnia się w czasie odpowiadającym mniej więcej okresowi pracy pompy.

Hałas pochodzący z pracy pompy głębinowej jest minimalny i praktycznie całkowicie tłumiony w rurach otworu i obudowie studni natomiast pochodzący od sprężarki jest sporadyczny, krótkotrwały i w znacznym stopniu tłumiony przez ściany budynku stacji wodociągowej.

W ramach ograniczenia oddziaływania Inwestycji w trakcie jej realizacji na klimat akustyczny prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych ze szczególną uwagą na dobry stan techniczny maszyn budowlanych.

Podczas etapu eksploatacji nie przewiduje się zatrudnienia pracowników do obsługi ujęcia czy też systemu nawadniania. Obsługę ujęcia zapewnić ma Inwestor i jego rodzina. Z uwagi na to, nie przewiduje się poboru wody ani odprowadzania ścieków. Inwestor korzystał będzie z urządzeń wodnokanalizacyjnych w swoim domu mieszkalnym.

BURMISTRZ
dr Małgorzata Szymańska