

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 18.07.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.12.2023, nazwa zadania:

„Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00263042/01 z dnia 16.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian SWZ, w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie:

Proszę o informację czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę pomp o poniższych parametrach:

- Zamiast wirnika Vortex wirnik typu K o wolnym przelocie 135mm, - Wirnik pokryty ceramiką poza procesem produkcji tylko przez serwis producenta pomp w Polskim serwisie,
- Brak uszczelnienia kasetowego zamiast tego 2 uszczelnienia mechaniczne w układzie tandem, z komorą olejową,
- Zamiast 2 czujników wilgoci zastosowanie czujnik wilgoci tylko w silniku,
- Nie zastosowanie czujników PTC dla pomp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp posiadających wirnik typu K o wolnym przelocie 135 mm, pokryty ceramiką poza procesem produkcji przez serwis producenta pomp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w układzie tandem, z komorą olejową.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 czujnika wilgoci tylko w silniku.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pomp, które nie będą posiadały czujników PTC, lecz inne rozwiązanie chroniące silnik pompy przed przegrzaniem.

Jednocześnie zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie zapisów zawartych w załączniku nr 8 (projektowane postanowienia umowy), tj. zmianę treści §13 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury częściowej i końcowej płatnych w następujący sposób:

- 1) W 2023 roku do kwoty stanowiącej 65% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 płatne na podstawie faktury częściowej,
- 2) W 2024 roku w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem wypłaconej wcześniej kwoty wynagrodzenia płatne na podstawie faktury końcowej po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych przy realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zaakceptowany i podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokół częściowy odbioru robót potwierdzające zaawansowanie robót.

Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokół odbioru końcowego zadania.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **17.08.2023 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **22.08.2023 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **19.07.2023 r.** do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.07.2023 r.** o godzinie **10:30**.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **24.07.2023 r.** do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.07.2023 r.** o godzinie **10:30**.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA
Marzena Dobniak