

SKU.6220.50.2024.JJ

## DECYZJA Nr 4/DŚ/2024/2025 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 5, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt. 6, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm. zwana dalej „ustawą oos”) oraz § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku **Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, w imieniu której działa pełnomocnik- Pan Sławomir Majewski** z dnia 25.11.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych/stacji rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 328 i 314 w miejscowości **Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtuskach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

### o r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych/stacji rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 328 i 314 w miejscowości Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica.*
2. Określam następujące środowiskowe warunki dla ww. przedsięwzięcia:
  - 1) Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
  - 2) Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.
  - 3) Stosować sprawne i serwisowane środki transportu.
  - 4) Ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac.
  - 5) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
  - 6) Wodę na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia dostarczać z sieci wodociągów na zasadach określonych przez gestora sieci.
  - 7) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
  - 8) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych);

- ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty
- 9) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu tych wód.
  - 10) W przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - 11) Prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne
  - 12) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
  - 13) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami
  - 14) Przewód wodociągowy magistralny doprowadzający wodę wykonać jako szczelny.
  - 15) Nie doprowadzić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 25.11.2024 r. Pan Sławomir Majewski- pełnomocnik Gminy Pokrzywnica zwrócił się z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych/stacji rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 328 i 314 w miejscowości Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica.*

Do ww. wniosku dołączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej, mapa ewidencyjna w skali 1:2000, mapa ewidencyjna w skali 1:2000 obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz pełnomocnictwo.

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa strony niniejszego postępowania były zawiadamiane o czynnościach administracyjnych poprzez obwieszczenia, które podawane były do publicznej wiadomości na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej (<http://bip.pokrzywnica.pl>) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Pobyłkowo Małe.

Obwieszczeniem z dnia 29.11.2024 r. zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i wystąpieniu do organów współdziałających. Strony postępowania nie wniosły żadnych pisemnych uwag i wniosków co do planowanego przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Pokrzywnica wnioskami z dnia 29.11.2024 r. znak SKU.6220.50.2024.JJ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtuskach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtuskach nie wydał opinii w ustawowym terminie i wobec tego zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traktuje się to jako brak zastrzeżeń.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 03.12.2024 r. znak WD.ZZŚ.4901.206.2024.KC wezwał Wójta Gminy Pokrzywnica do usunięcia brakujących informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 13.12.2024 r. znak SKU.6220.50.2024.JJ przesłane zostało do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej.

Obwieszczeniem z dnia 13.12.2024 r. poinformowano strony postępowania o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia i przesłaniu go do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie.

W dniu 16.12.2024 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.1478.2024.ML.2 z dnia 16.12.2024 r. **wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w swojej opinii wskazał, że istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, które zostało zawarte w ust. 2 pkt 1-2 sentencji niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 19.12.2024 r. poinformowano strony postępowania o wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 10.01.2025 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.01.2025 r. znak WD.ZZŚ.4901.206.2024.KC(2) **wyrażające opinię, że dla tego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, które zostały zawarte w ust. 2 pkt 3-15 sentencji niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 13.01.2025 r. poinformowano strony postępowania o ww. opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczeniem z dnia 13.01.2025 r. zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie oraz wypowiedzenia się co do nich.

Materialno-prawną podstawą do rozpoznania przedmiotowej sprawy stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 775, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.)

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 ww. rozporządzenia, zaliczana jest do **przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś:

*Art. 84. 1. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a.*

*1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.*

## 2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony z wyłączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie.

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym **Pobyłkowo Małe**, jednostka ewidencyjna Pokrzywnica oznaczona numerami **314 i 328** usytuowana jest poza obszarem obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Działka o nr ewid. 314 częściowo objęta jest następującymi decyzjami Wójta Gminy Pokrzywnica:

- Nr 8/2012 z dnia 27.09.2012 r., znak SKU.6733.11.2012.KS o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi,
- Nr 24/2022 z dnia 28.09.2022 r., znak SKU.6733.24.2022.AT o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu, przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz rozbiórce, przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,
- Nr 7/2024 z dnia 08.07.2024 r., znak SKU.6733.2.2024.AT o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.

Przedmiotowe decyzje zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a mianowicie:

### **1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:**

#### **a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:**

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie odcinka sieci magistralnej od stacji uzdatniania wody do sieci rozdzielczej na terenie działki 328 i 314 w miejscowości Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica.

Działka 328 sąsiaduje od strony północnej z drogą gminną dz. nr 314, od strony wschodniej z terenami zabudowy jednorodzinnej, od południowej z drogą gminną dz. nr 351, od zachodu z terenem niezabudowanym. Dojazd zapewniony drogą gminną działka 314 o nawierzchni żwirowej

W zakresie inwestycji jest również budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych  $V=150\text{ m}^3$  każdy, budowa obudów studni głębinowych, budowa osadnika popłuczyn, budowa zbiornika terenowego na wody popłuczne, budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne z chlorowni i bytowe, oraz wykonanie nowych doziemnych instalacji międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Działka nr 328 to teren przeznaczony pod budowę stacji uzdatniania wody o powierzchni ok.  $5358\text{ m}^2$ . W chwili obecnej działka jest niezabudowana porośnięta trawą, brak jest roślinności wysokiej.

Powierzchnia obiektów projektowanych: budynek – ok.  $127,0\text{ m}^2$ ; zbiorniki – ok.  $36,2\text{ m}^2$ . Powierzchnie utwardzone dojsć i dojazdów – ok.  $1050\text{ m}^2$ .

W wyniku inwestycji zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna o 22,65%.

W trakcie trwania inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

### **Rodzaj technologii:**

- **Sieć**

Rurociąg magistralny wykonany z PE100 RC SDR17 PN10 DN160x9,5mm. Długość sieci ok. 140 mb. Rurociąg układany metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego z miejscowymi rozkopami technologicznymi w wykopach wąsko-przestrzennych z zastosowaniem szalunków typu Podlasie 2 typ lekki oraz metodą wykopu wąsko-przestrzennego z zastosowaniem szalunków i szeroko-przestrzennego przy skarpach nieumocnionych, nachylonych pod kątem stoku naturalnego. Wybór metody układania będzie należał do Wykonawcy wodociągu. Głębokość ułożenia ok. 1,8m p.p.t. Rurociąg łączony przez zgrzewanie doczołowe, zmiany kierunku kształtkami systemowymi.

- **Obudowa**

Obudowa z laminatu poliestrowo-szklanego z wypełnieniem z pianki poliuretanowej z wyposażeniem i ogrzewaniem awaryjnym. Obudowa posadowiona na fundamencie betonowym.

- **Budynek SUW**

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony jednokondygnacyjny o wymiarach ok. 6,5x19,36m i wysokości ok. 7,2m. Orientacyjna powierzchnia zabudowy ok. 127m<sup>2</sup>. Ściany fundamentowe wylewane z betonu zbrojonego lub murowane z bloczków betonowych, zaizolowane termicznie, jako zabezpieczenie wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego. Ściany zewnętrzne murowane ocieplone styropianem. Elewacja z tynku silikatowego na siatce. Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo jętkowej drewnianej. Przykrycie blachodachówką. Strop żelbetowy zbrojony lub prefabrykowany.

- **Zbiorniki wyrównawcze**

Dwa zbiorniki o pojemności 150m<sup>3</sup> każdy jako stalowe prefabrykowane przywożone na budowę w elementach i montowane w całość przy użyciu dźwigu. Posadowienie na płytach fundamentowych żelbetowych.

- **Zbiorniki bezodpływowe**

Dwa zbiorniki o pojemności 2m<sup>3</sup> każdy jako prefabrykowane z PE-HD lub kompozytu GRP.

- **Osadnik popłuczyn**

Osadnik o pojemności dostosowanej do ilości wód popłucznych wykonany z prefabrykowanych betonowych zbiorników bezodpływowych.

- **Zbiornik terenowy**

Zbiornik ziemny do rozsączania oczyszczonych wód popłucznych sklarowanych w osadniku popłuczyn. Ściany i dno zbiornika umocnione płytami ażurowymi typu Yomb. Pojemność zbiornika ok 90m<sup>3</sup>.

- **Utwardzenia**

Nawierzchnie o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm, koloru naturalnego betonu, układane na warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Obramowanie obustronnie krawężnikiem betonowym na ławie betonowej.

**b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:**

Na terenie planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie istnieją przedsięwzięcia, które powodowałyby skumulowane oddziaływania.

**c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:**

Według definicji ekonomicznych (Encyklopedia PWN) pod hasłem zasoby naturalne rozumie się: twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały).

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się następujące wskaźniki zużycia surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- planowane zużycie wody – na potrzeby dezynfekcji instalacji dla całości zadania ok. 250 m<sup>3</sup>,
- planowane zużycie energii elektrycznej – dla potrzeb budowy ok. 70kWh,
- planowane zużycie paliw i materiałów pędnych – 400 litrów,

Zaopatrzenie w wodę zaplecza socjalno-bytowego pracowników z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej w drodze gminnej dz. 314 poprzez instalację wodociągową wyposażoną w wodomierz i zawór antyskażeniowy.

W fazie eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia przewiduje się następujące wskaźniki zużycia surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- maksymalny pobór wody – 40m<sup>3</sup>/h
- planowane zużycie energii elektrycznej – związane z pracą SUW ok. 45kW/h.

Zaopatrzenie w wodę w czasie eksploatacji z wykonanych studni głębinowych poprzez układ technologiczny stacji uzdatniania wody. Praca studni naprzemienna. Dla studni głębinowych przeprowadzona była odrębna procedura i wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/DŚ/2023/2024 znak SKU.6220.7.2023.JJ z dnia 26.02.2024 r.

Przewiduje się wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających atesty higieniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracje zgodności.

W chwili obecnej brak jest możliwości dokładnego opisanie sposobu organizacji zaplecza budowy, gdyż leży to w kompetencjach kierownika budowy i Wykonawcy robót budowlanych. Zakłada się, że zaplecze socjalne w postaci baraku ustawione zostanie na przygotowanym w rejonie drogi dojazdowej utwardzeniu. W jego pobliżu zostanie ustawione miejsce do „gięcia” zbrojenia o wymiarach 1,5x6,0m. Brak jest potrzeby wydzielania placu postojowego pod maszyny gdyż niezbędny sprzęt mechaniczny będzie przebywał na placu budowy tylko w razie potrzeby. Ilość wykopów jest znikoma, beton dowożony w razie potrzeby samochodami z pompą. Samochody pracowników parkowane na istniejących utwardzeniach i drodze.

Materiały do wykonania inwestycji posiadają wymagane prawem deklaracje i atesty. Nie występują tu żadne materiały niebezpieczne wymagające specjalnego zabezpieczenia. Większość materiałów będzie sukcesywnie dowożona na plac budowy w miarę potrzeb bez konieczności ich magazynowania na placu budowy.

Maszyny budowlane wykorzystywane przy realizacji napędzane paliwem płynnym – olejem napędowym tankowane będą poza terenem budowy na lokalnych stacjach paliw.

Ewentualne naprawy maszyn dające usunąć się na miejscu będą wykonywane z zabezpieczeniem terenu przed możliwością skażenia substancjami ropopochodnymi lub olejami. W przypadku poważniejszych napraw sprzęt odwożony będzie do serwisu.

#### **d) emisji i występowania innych uciążliwości:**

W wyniku wykonywania prac budowlanych następować będzie emisja hałasu. Jednakże będzie ona miała charakter okresowy i potrwa do momentu zakończenia prac budowlanych. Emisja ta będzie się wiązała z pracą wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Zasięg grupy pracujących maszyn na placu budowy, biorąc pod uwagę ich moce akustyczne oraz czas pracy w ciągu dnia, może wynosić ponad 200m w terenie zabudowanym i ponad 500 m w terenie otwartym. Zakłada się, iż emisja ta nie będzie jednak przekraczać wartości dopuszczalnych.

Podczas wykonywania prac budowlanych następować będzie zarówno niezorganizowana, jak i zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, która powodowana będzie pracą maszyn budowlanych i środków transportu, które emitują zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Wśród tych zanieczyszczeń można wymienić tlenki

azotu, benzen, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Oprócz powyższego podczas układania rurociągów, w wyniku wykonywania prac ziemnych następować będzie emisja pyłów i węglowodorów.

Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i ograniczony do dość krótkiego okresu czasu. Po zakończeniu robót emisja ustanie. W związku z powyższym nie będzie ona powodować znacznych uciążliwości i kumulacji w środowisku. Oprócz tego występować będzie również emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac budowlanych a także na etapie eksploatacji sieci i SUW nie występują źródła emisji pól elektromagnetycznych.

Podczas budowy przewiduje się nieznaczne zapylenie powietrza atmosferycznego jak również emisji spalin przez pojazdy wykorzystywane do prac w ramach budowy. Jednak nie będzie to przekraczało wartości dopuszczalnych jak i przekraczających zdolności samooczyszczania się środowiska.

Podczas prac nie przewiduje się wycinki drzew, co nie będzie ingerowało w środowisko przyrodnicze i nie będzie naruszało istniejącego krajobrazu.

**e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:**

W trakcie prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP nie istnieje ryzyko katastrofy budowlanej. Teren inwestycji nie leży na obszarach na których występują ryzyka powodzi lub trzęsień ziemi. Nie przewiduje się wystąpienia naturalnej katastrofy w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Materiały używane do budowy nie są materiałami łatwopalnymi. W trakcie budowy i późniejszej eksploatacji nie występują materiały i substancje łatwozapalne i wybuchowe.

W celu ochrony środowiska naturalnego wszelkie prace związane z budową prowadzone będą pod stałym nadzorem budowlanym z użyciem specjalistycznego i odpowiedniego sprzętu. Koparka oraz dźwig każdorazowo przed wjazdem na teren budowy będzie sprawdzany pod względem stanu technicznego.

W przypadku awarii i wycieku substancji ropopochodnej w zależności od powierzchni na jakiej to nastąpi natychmiast zostaną przerwane prace i podjęte czynności ograniczające dalsze wycieki, zostaną powiadomione służby ratownicze. W przypadku powierzchni utwardzonych zastosowane zostaną sorbenty w postaci granulatu mineralnego, przy powierzchniach nieutwardzonych rozłożona folia i przeniesienie na nią skażonej gleby. Po przybyciu służb i weryfikacji stopnia skażenia służby podejmą działania dotyczące usunięcia skażenia

**f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:**

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020. poz. 10) należą do grupy 17, czyli są to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

W wyniku realizacji inwestycji powstawać będą gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03\* (17 05 04) szacowana ilość ziemi z wykopów to 30 m<sup>3</sup> – ziemia zostanie rozplantowana na terenie działek własnych, oraz zmieszane odpady z budowy 17 09 04, szacowana ilość to 1,7 m<sup>3</sup> będą to odpady powstałe w wyniku prowadzenia budowy budynku i pozostałych obiektów technologicznych – odpady te zostaną umieszczone w pojemniku i wywiezione na wysypisko śmieci przez specjalistyczną firmę.

Podczas prac budowlanych powstawać będą również odpady o kodzie 20 03 01, czyli niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które wytwarzane będą przez robotników – przewidywana ilość to 380 l - odpady te będą gromadzone w pojemniku na śmieci o poj. 120 l ustawionym przy bramie wjazdowej na teren budowy. Odbiór odpadów i ich zagospodarowanie odbywać się będzie przez uprawnioną firmę.

**g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:**

Realizacja inwestycji zapewni niezbędną ilość i jakość wody odbiorcom zasilanym ze stacji uzdatniania wody w Pobyłkowie Małym oraz będzie stanowiła rezerwowe źródło wody pitnej dla Gminy Pokrzywnica.

Lokalizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia publicznego okolicznych mieszkańców.

**2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:**

**a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:**

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na terenie obszarów wodno-błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód, a także w siedliskach łąkowych oraz ujściach rzek.

**b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:**

Nie występują na przedmiotowym terenie.

**c) obszary górskie lub leśne:**

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami góorskimi i leśnymi.

**d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:**

Nie występują na przedmiotowym terenie.

**e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:**

Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie się granicach Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest uchwała Nr 122/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11350). Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W odległości ok. 2,1 km w kierunku południowym od inwestycji zlokalizowany jest obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045.

Teren przedsięwzięcia znajduje się na terenie korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym: Puszcza Biała KPnC-1.

W opinii z dnia 16.12.2024 r. znak WOOS-I.4220.1478.2024.ML.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał, że przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uznał, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz, że nałożenie obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w swojej opinii uznał, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

**f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:**

Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.01.2025 r. znak WD.ZZŚ.4901.206.2024.KC(2) oraz w związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Klusówka i kodzie RW20001026719899.

JCWP Klusówka o kodzie RW20001026719899 jest to naturalna część wód, monitorowana. Dobry stan ekologiczny. W JCWP nie występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP nie wyznaczono derogacji na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200054. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych niedokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP.

**g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:**

Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

**h) gęstość zaludnienia:**

Średnia gęstość zaludnienia w gminie Pokrzywnica wynosi około 41 osób/km<sup>2</sup>.

**i) obszary przylegające do jezior:**

Nie występują na przedmiotowym terenie.

**j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:**

Nie występują na przedmiotowym terenie.

**k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:**

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm. ) studia ochrony przeciwpowodziowej dla

poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt. 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii stwierdził brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

### **3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:**

#### **a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:**

Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar geograficzny oraz ludność.

#### **b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:**

Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. 1999 r. nr 96 poz.1110) nie zachodzą przesłanki do prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka magistralnego na terenie SUW Pobyłkowo Małe. Inwestycja ma charakter lokalny i nie jest ujęta w Załączniku do konwencji.

#### **c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:**

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

#### **d) prawdopodobieństwa oddziaływania:**

Na terenie inwestycji oraz z jej bezpośrednim sąsiedztwie brak obszarów na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska lub istnieje takie prawdopodobieństwo.

#### **e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:**

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko, pomimo to celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko (w trakcie realizacji) będą przestrzegane poniższe zasady:

- skrócenie do niezbędnego minimum czasu realizacji,
- praca sprzętu mechanicznego odbywać się będzie w porze dnia,
- do pracy dopuszczony zostanie sprzęt sprawny technicznie ze szczególnym uwzględnieniem układu paliwowo-olejowego (wykluczy to ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych związkami ropopochodnymi),
- ziemia z robót ziemnych nie będzie używana do celów rolniczo-leśnych,
- pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie realizowanej inwestycji,
- baza budowy wyposażona będzie w szczelne urządzenia socjalno-bytowe,
- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego zasięgu oddziaływania nie planuje się innych przedsięwzięć.

**g) możliwości ograniczenia oddziaływania:**

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę określone szczegółowo ww. uwarunkowania stwierdza się, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto po dokonaniu analizy wymaganych opinii, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia standardów jakości środowiska, które nie są przekraczane na danym terenie oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.

W świetle ustaleń poczyniony w trakcie przedmiotowego postępowania orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o oś organ prowadzący postępowanie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku złożenia odwołania strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, za zgodą pozostałych stron postępowania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o oś.

Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która

złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

**Załącznik:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia


**Otrzymują:**

1. Gmina Pokrzywnica  
Al. Jana Pawła II 1  
06-121 Pokrzywnica
2. Pan Sławomir Majewski  
Pełnomocnik Gminy Pokrzywnica
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
4. A/a

**Do wiadomości:**

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk  
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
2. Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Warszawie  
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Dębe, 05-140 Serock

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie  
art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, z późn. zm.)



**WÓJT**  
Inż. inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 31.01.2025 r. Nr 4/DŚ/2024/2025 znak SKU.6220.50.2024.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „Budowie przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych/stacji rozdzielczej na terenie działek nr ewid. 328 i 314 w miejscowości Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka sieci magistralnej od stacji uzdatniania wody do sieci rozdzielczej na terenie działki 328 i 314 w miejscowości Pobyłkowo Małe, gmina Pokrzywnica. W zakresie inwestycji jest również budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych  $V=150\text{ m}^3$  każdy, budowa obudów studni głębinowych, budowa osadnika popłuczyn, budowa zbiornika terenowego na wody popłuczne, budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne z chlorowni i bytowe, oraz wykonanie nowych doziemnych instalacji między obiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Według projektu robót geologicznych projektowanych studni pierwsza warstwa wodonośna o zwierciadle napiętym znajduje się w przelocie 23,5-44,0 m p.p.t i jest odizolowana od powierzchni terenu warstwą gruntów spoistych w postaci glin pylastych szarych.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest uchwała Nr 122/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 11350).

Teren przedsięwzięcia:

- nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- nie leży przy ujściu rzek,
- leży poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
- zlokalizowany jest poza obszarami górskimi i leśnymi,
- nie przylega do jeziora,
- nie jest zaliczony do uzdrowisk oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak obszarów na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska lub istnieje takie prawdopodobieństwo.

Realizacja inwestycji zapewni niezbędną ilość i jakość wody odbiorcom zasilanym ze stacji uzdatniania wody w Pobyłkowie Małym oraz będzie stanowiła rezerwowe źródło wody pitnej dla Gminy Pokrzywnica.

Istniejąca stacja w miejscowości Łępace jest tylko jedną funkcjonującą stacją uzdatniania wody. W przypadku jej awarii spowoduje to brak zaopatrzenia w wodę do spożycia mieszkańców całej gminy Pokrzywnica. Ponadto w związku ze stale wzrastającą zabudową mieszkaniową i ilością odbiorców obecna wydajność istniejącej stacji uzdatniania jest na granicy wydolności.

Z uwagi na położenie inwestycji z dala od granic Państwa Polskiego realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie ma zatem przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

**WÓJT**

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

