

RI.271.8.2021.DS

Wiśniew, dnia 29 września 2021 r.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr RI.271.8.2021.DS pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli” o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (nr I)

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przez Państwo przetargiem i opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym parametrów nawierzchni polipropylenowej zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dot. zamieszczenia opisu parametrów nawierzchni konkretnego producenta :

Nawierzchnia polipropylenowa modułowa, minimalne wymiary modułu płyty nawierzchni to 27cm x 27cm x 1,8cm grubości (wymiary całkowite z zamkami)

Zamieszczenie konkretnego, jednoznacznego opisu płytki modułowej w zakresie jej rozmiaru, kształtu nawierzchni, jest bezzasadnym ograniczeniem, wprost prowadzącym do złamania zapisów Ustawy PZP. Zaznaczyć należy, iż wielokrotnie w opiniach prawnych i wyrokach KIO wskazywano, iż zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców jest naruszeniem przepisów ustawy. Przypominamy również, iż na podstawie ww. przepisu do postawienia uczciwej konkurencji poprzez sformułowanie niezgodnego z przepisami Ustawy opisu przedmiotu zamówienia, niekoniecznie zaś realne uniemożliwienie takiej konkurencji.

Fakt naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy wymaga tylko uprawdopodobnienia (wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 440/10).

Orzecznictwo wielokrotnie uściślało pojęcie równoważności, oraz wyrażnie i jednoznacznie wykazywało, iż sprzęt/produkt/materiał proponowany w ofercie równoważnej nie musi cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niektóre przykłady poniżej:

sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

sygn. akt KIO/UZP 967/09 „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych oraz czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia”. sygn. akt KIO/UZP 585/09 „Każdy materiał, produkt cechuje się wieloma parametrami i właściwościami przypisanymi wyłącznie temu konkretnemu produktowi.

Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności proponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie niewykonalnym”.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. Dopuszczenie innych modułowych nawierzchni polipropylenowych posiadających niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane, poświadczające ich specyfikację ogólną, wysoką jakość, funkcjonalność posiadające aprobatę techniczną właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r.
2. Usunięcie z opisu nawierzchni wszelkich zapisów, które mogą utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, w tym usunięcie zapisów dotyczących posiadania certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych. Wnosimy o dopuszczenie wszystkich modułowych nawierzchni polipropylenowych posiadających niezbędne dokumenty poświadczające ich wysoką jakość i funkcjonalność.

ODPOWIEDŹ 1:

1. Zamawiający w dokumentacji postępowania nie podaje konkretnych parametrów lecz minimalne wartości parametrów. Zamawiający dopuszcza inne modułowe nawierzchnie polipropylenowe poprzez odstąpienie od wymagań w zakresie długości i szerokości modułu, przy zachowaniu minimalnej grubości modułu wynoszącej 1,8 cm.
2. Zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych.



WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania