



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH**

ul. Sportowa 7, 26 – 200 Końskie
tel: 41 3723022, 41 3723023, fax: 41 3723362, e-mail: sekretariat.psse.konskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-konskie>

Końskie, dnia 30.12.2025 r.

NHS.9020.6.99.2025

1. Wójt Gminy Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka.
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka 99a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich przesyła w załączeniu **komunikat dot. jakości wody z wodociągu Wyszyna Falkowska gm. Ruda Maleniecka**, celem rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim odbiorców wody z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich
Anna Wojtasińska

Załącznik nr 1 z dnia 30.12.2025 r.

Otrzymują + załącznik (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Adresaci.

Otrzymują do wiadomości (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Starosta Konecki, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
3. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

ul. Sportowa 7, 26 – 200 Końskie

tel: 41 3723022, 41 3723023, fax: 41 3723362, e-mail: sekretariat.psse.konskie@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-konskie>

Komunikat nr 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 30.12.2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej jakości wody realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz wnioskiem zarządcy wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., w Rudzie Malenieckiej 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, dotyczącym udzielenia zgody na odstępstwo z dnia 8 sierpnia 2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 13.08.2025 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 sierpnia 2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 22.08.2025 r.) i z dnia 28 listopada 2025 r. oraz pismem z dnia 21 października 2025 r. wraz z załączoną ekspertyzą wykonaną przez Politechnikę Poznańską pn. „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametru arsenu, na zdrowie konsumentów oraz na przedsiębiorstwa produkcji żywności – z propozycją okresu obowiązywania odstępstwa.”, dot. wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego **wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka**.

informuje:

W dniu 30.12.2025 r. udzielono pierwszej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka do dnia 31.12.2027 r.

Stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa.

Ponadto informuje, że:

- na podstawie sprawozdań z badań wody stwierdza się wartości arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Fałkowska na poziomie od 12,1 µg/l do 17,0 µg/l. Stężenie arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie powinno przekraczać 10 µg/l.
- aktualnie woda z wodociągu Wyszyna Fałkowska, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych, nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych i dzieci starszych;
- **woda z wodociągu Wyszyna Fałkowska nie może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla kobiet w ciąży, matek karmiących dzieci do lat 3;**
- woda z wodociągu Wyszyna Fałkowska może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w przypadku dzieci do lat 3;
- możliwe jest stosowanie domowych filtrów do usuwania arsenu;
- gotowanie wody nie usuwa arsenu;
- Wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej decyzją PPIS w Końskich zostali zobowiązani do zapewnienia wody o odpowiedniej jakości do picia i przygotowania posiłków dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci do lat 3;
- jakość wody w wodociągu Wyszyna Fałkowska jest stale monitorowana.

UWAGA!

Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych.

Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a z cystern i zbiorników, po jej uprzednim przygotowaniu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych.

Przedmiotowy wodociąg produkuje wodę w ilości **332,63 m³/24h**; zaopatruje w wodę ok. **2200 odbiorców**, stałych mieszkańców w 14 miejscowościach: **Cieklińsko, Cis, Hucisko, Koloniec, Lipa, Machory, Maleniec, Młotkownice, Ruda Maleniecka, Szkucin, Tama, Wyszyna Falkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka.**

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00 pod numerem telefonu 41 372 30 23 w. 43.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich**

Anna Wejtasieńska

Końskie, dnia 30.12.2025 r.

NHS.9020.6.99.2025

DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1, pkt 3, art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 416); § 3 ust. 1 pkt 2, § 4, § 6 pkt 7 lit. a) i b), § 21 ust. 1 pkt 2, ust. 5, 8 i 9, § 28 ust. 1 i 2 pkt 2, ust. 3 – 6, § 34, zał. Nr 1 część B lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294); art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, ust. 1a, art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz art. 10 § 1, art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, dalej jako K.p.a.);

po zapoznaniu się z wnioskiem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka – zarządcy wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka, dotyczącym udzielenia pierwszej zgody na odstępstwo z dnia 8 sierpnia 2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 13.08.2025 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 sierpnia 2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 22.08.2025 r.) i z dnia 28 listopada 2025 r. oraz pismem z dnia 21 października 2025 r. wraz z załączoną ekspertyzą wykonaną przez Politechnikę Poznańską pn. „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametru arsenu, na zdrowie konsumentów oraz na przedsiębiorstwa produkcji żywności – z propozycją okresu obowiązywania odstępstwa.”; **z uwagi na ponadnormatywną zawartość arsenu w wodzie dostarczanej z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka;**

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

I. Udziela zgody na odstępstwo od wymagań określonych w załączniku Nr 1 część B lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) w zakresie dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka w terminie **do dnia 31 grudnia 2027 r.**

pod warunkiem:

- utrzymywania wartości kwestionowanego parametru na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia, tj. wartości arsenu na poziomie do 20 µg/l, w okresie obowiązywania odstępstwa;
- zapewnienia kobietom w ciąży, kobietom karmiącym oraz dzieciom do lat 3 wody do spożycia odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) przez cały okres obowiązywania odstępstwa od dopuszczalnej zawartości arsenu.

II. Stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa;
2. wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 13 czerwca 2024 r. znak: NHS.9020.7.114.2024.JM stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

III. Ponadto nakazuje:

1. prowadzenie działań naprawczych polegających na doprowadzeniu wody w sieci wodociągowej do składu chemicznego spełniającego obowiązujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);
2. prowadzenie badań wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Wyszyna Falkowska na zawartość parametru arsen z częstotliwością raz w miesiącu z minimum 2 punktów (na ujęciu w Wyszynie Falkowskiej i punktach zgodności rozmieszczonych na sieci), a wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek wody przedkładać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich;
3. przedkładać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z częstotliwością co 3 miesiące, począwszy od daty wydania niniejszej decyzji, szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym.

IV. Terminy wykonania nakazów wymienionych w pkt III:

- ppkt 1 – do dnia 31.12.2027 r.,
- ppkt 2 – raz w miesiącu,
- ppkt 3 – raz na 3 miesiące.

V. Informuję, że decyzja niniejsza jest zgodna z porządkiem prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej.

Stroną odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej decyzji jest:

1. Wójt Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka;
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a.

UZASADNIENIE

W dniu **14 maja 2025 r.**, z przedmiotowego wodociągu pobrano 2 próbki wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi.

Badania laboratoryjne jakości wody udokumentowane sprawozdaniem z badań Nr LHS.9051.2.819.2025 i Nr LHS.9051.2.820.2025 z dnia 22.05.2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 10.06.2025 r.), **punkty poboru: Wyszyna Falkowska – ujęcie wody, studnia nr 1 i studnia nr 2** wykazały przekroczenie dopuszczalnej normy zawartości arsenu, przewidzianej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Skład chemiczny wody pobranej do badania w dniu 14 maja 2025 r. wykazał **wartości arsenu odpowiednio na poziomie: 17 µg/l; 16 µg/l.**

W związku z powyższym w dniu 7 lipca 2025 r. z ww. wodociągu upoważniony przedstawiciel PPIS w Końskich pobrał 2 próbki wody do badania w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

Badania laboratoryjne jakości wody udokumentowane sprawozdaniem z badań Nr LHS.9051.1.665.2025 z dnia 17.07.2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 21.07.2025 r.), miejsce poboru: Ruda Maleniecka 99a, Urząd Gminy oraz Nr LHS.9051.1.666.2025 z dnia 16.07.2025 r. (data wpływu do PSSE w Końskich: 21.07.2025 r.), miejsce poboru: Ruda Maleniecka 48, Sklep GSSCh nr 1, próbki pobranych w punktach zgodności u konsumenta, wykazały ponadnormatywne wartości arsenu, przewidzianej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Skład chemiczny wody pobranej do badania w dniu 7 lipca 2025 r. wykazał w badanych próbkach **wartości arsenu na poziomie 14,8 µg/l.**

Ponadto zarządca przedmiotowego wodociągu przedłożył do PPIS w Końskich sprawozdania z badań w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej z dnia 18.11.2025 r., punkty poboru: ujęcie, studnia nr 1 i ujęcie, studnia nr 2 oraz z dnia 19.11.2025 r., pobranej w budynku stacji wodociągowej w Wyszynie Falkowskiej - **wartości arsenu odpowiednio na poziomie: 12,2 µg/l, 15,1 µg/l, 12,1 µg/l.**

Stwierdzona ponadnormatywna zawartość arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka stanowi naruszenie wymagań określonych w zał. Nr 1 część B lp. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), w świetle których najwyższa dopuszczalna zawartość arsenu winna wynosić nie więcej niż 10 µg/l.

Ponadto § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mówi, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) w przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia i nie jest możliwe przywrócenie jej jakości do stanu wymaganego przepisami rozporządzenia w terminie 30 dni, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o udzielenie zgody na odstępstwo od tych wymagań. Udzielenie przedmiotowej zgody zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia, jest dopuszczalne, jeżeli nie będzie stanowiło potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków.

Mając na uwadze powyższe Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a na podstawie § 28 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 13.08.2025 r. złożył wniosek o udzielenie pierwszej zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości arsenu w wodzie z wodociągu Wyszyna Fałkowska gm. Ruda Maleniecka, uzupełniony pismem z dnia 21 sierpnia 2025 r. oraz pismem z dnia 21 października 2025 r. wraz z załączoną ekspertyzą wykonaną przez Politechnikę Poznańską pn. „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametru arsenu, na zdrowie konsumentów oraz na przedsiębiorstwa produkcji żywności – z propozycją okresu obowiązywania odstępstwa.” PPIS w Końskich pismem z dnia 03.11.2025 r. wezwał zarządcę wodociągu Wyszyna Fałkowska do uzupełnienia i uporządkowania ww. wniosku o brakujące dane zgodnie z § 28 ust. 4 od pkt 1 do pkt 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji. Wniosek został uzupełniony w dniu 28 listopada 2025 r.

Ponadto zarządca wodociągu wraz z Gminą Ruda Maleniecka podjęli stosowne działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zdrowotnego odbiorców wody z wodociągu Wyszyna Fałkowska, a szczególnie grup wrażliwych, tj. dzieci i kobiet w ciąży, zgodnie z warunkami określonymi w ekspertyzie Politechniki Poznańskiej, dotyczącej wpływu arsenu na zdrowie konsumentów poprzez:

- zapewnienie kobietom w ciąży, kobietom karmiącym, noworodkom i niemowlętom wody do spożycia odpowiadającej wymaganiom sanitarnym (zapewniono wodę w opakowaniach jednostkowych);
- poinformowanie konsumentów o przekroczeniach i o zagrożeniach wynikających ze spożycia przedmiotowej wody przez ww. grupy osób;
- prowadzenie badań wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Wyszyna Fałkowska na zawartość parametru arsen.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich jednocześnie informuje, że występowanie arsenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w podwyższonych stężeniach ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi.

Okresowe spożywanie przez ludzi wody z podwyższoną zawartością arsenu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednak przy długotrwałym spożywaniu wody o ponadnormatywnej zawartości arsenu mogą wystąpić negatywne skutki zdrowotne (gdy wystąpi jego nadmiar w organizmie).

Arsen jest pierwiastkiem chemicznym o stwierdzonym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Wywiera również działanie genotoksyczne oraz neurotoksyczne, przede wszystkim na rozwijający się ośrodkowy układ nerwowy płodu, niemowląt i małych dzieci.

Wywołuje również choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia naczyń obwodowych, anemię, zaburzenia układu immunologicznego i rozrodczego, upośledza procesy metaboliczne komórek wątroby i nerek przez inhibicję enzymów.

Mając na uwadze regulacje art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757), iż do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, **zobowiązany do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., w Rudzie Malenieckiej**, jako zarządzający przedmiotowym wodociągiem.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Zgodnie z do art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Natomiast § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) mówi, że wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, obejmuje min. wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy, jak również niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o przekroczeniach wartości parametrycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w toku prowadzonego postępowania kontrolnego i wyjaśniającego uwzględnił zarówno interes strony kontrolowanej, jak i interes społeczny, polegający na tym, by warunki prowadzonej działalności nie zagrażały bezpieczeństwu dla zdrowia lub życia ludzkiego. Strona kontrolowana uzyskała niezbędne pouczenia o przysługujących uprawnieniach (dowód w aktach) bądź o obowiązkach strony, które łącznie stanowią przesłanki do wykonania decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu (art. 7 do 11 kpa).

Zgodnie z art. 4 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 416) do Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola i nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących wody przeznaczonej do spożycia.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych w kontrolowanym obiekcie Państwowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazuje w drodze decyzji; w ustalonym terminie, usunięcie stwierdzonych uchybień.

Właściwym organem do wydania niniejszej decyzji jest więc Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ponadto informuje, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu, państwowemu granicznemu lub państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz właściwemu wojewodzie co 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo, szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym. Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na bieżąco dokonuje analizy ww. sprawozdań.

W tym stanie faktyczno – prawnym decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 13 czerwca 2024 r. znak: NHS.9020.7.114.2024.JM stwierdzająca przydatność wody do spożycia w wodociągu Wyszyna Fałkowska, stała się bezprzedmiotowa, a zatem należało w trybie art. 162 § 1 pkt 1 K.p.a. uznać jej wygaśnięcie.

W tym stanie decyzja niniejsza jest zasadna.

POUCZENIE

1. W wypadku nie wykonania obowiązków wynikających z decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 132 z późn. zm.).
2. Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym jest grzywna, w celu przymuszenia, która wobec osoby fizycznej, osoby prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych może być nakładana wielokrotnie. Jednorazowo wobec osoby fizycznej może być nałożona w wysokości do 10.000zł., a wielokrotnie do kwoty 50.000zł. Jednorazowo wobec osoby prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej może być wymierzona grzywna w celu przymuszenia w kwocie do 50.000zł., a wielokrotnie do kwoty 200.000zł. (art. 119-121 ustawy opisanej w pkt. 1).
3. Zobowiązany, w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji (nakazów, zakazów), winien bezzwłocznie zawiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich.
4. Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji (art. 107 § 1 pkt 7, art. 127 § 1 i 2, 129 § 1 i 2 K.p.a.).
5. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję poprzez oświadczenie złożone na piśmie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
6. Wniesienie odwołania od decyzji lub zarządzeń wydanych w decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności – nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania, gdy jest to niezbędne, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego lub wynika z przepisów szczegółowych.
7. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadamiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 K.p.a.).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich

Anna Wojtasińska

Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Wójt Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka;
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka.

Otrzymują do wiadomości (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce;
2. Starosta Konecki, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
4. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia wm.;
5. Sekcja Nadzoru Przeciwpidemicznego wm.;
6. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży wm.;
7. a/a.