P_i= 44,76kW
k_j= 0,6
P_o= 26,40kW
I_o= 40,16A



NR OBWODU				RA/FH1	RA/QS1	RA/QS2	RA/QS3	RA/QS4	RA/QS5	RA/QS6	RA/QS7	RA/QS8	RA/QS9	RA/QS10		RA/1	RA/2	RA/3
TYP KABLA		YKY(żo) 5x16			YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 5x2,5		YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5
MOC					3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	2,5kW/2,0kW		0,15kW	0,3kW	0,05kW
OPIS	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA C	ZASILANIE	KONTROLA NAPIĘCIA L1, L2, L3		TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM1	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM2	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM3	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM4	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM7	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM8	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM9	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM10	TABLICA POMIESZCZENIE TYMCZASOWE TM11	ROZDZIELNICA KOTŁOWNI RK		OŚWIETLENIE PODSTAWOWE + AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE +WENTYLATOR	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE + AWARYJNE
					P0.05	P0.04	P0.03	P0.12	P1.03	P1.02	P1.11	P1.10	P1.09	P0.07		P0.07	P0.09, P0.10, P1.05	P0.06 P0.13

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE
Wydział Architektury i Budownictwa

GIGA ARCHITEKCI
www.gigaarchitekci.pl
ul. Koja 14, 43-190 Mikołów, tel. 48 531 486 418
NIP: 635 170 23 28 REGON: 241345590

DANE INWESTORA
GMINA KOBIÓR
UL. KOBIÓRSKA 5,
43-210 KOBIÓR

ADRES INWESTYCJI
ul. RODZINNA 97
43-210 KOBIÓR
DZ. NR 1695/77

NAZWA PROJEKTU
PRZEBUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH GARAŻY BLASZANYCH PRZY UL. RODZINNEJ 97 W KOBIÓRZE NA DZIAŁCE 1695/77

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. JACEK KAPLA
PODPIS
NR UPRAWNIEŃ
SWK/0107/POOE/13

SPRAWDZIŁ
mgr inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI
PODPIS
NR UPRAWNIEŃ
SWK/0159/PWBE/15

TYTUŁ:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ RA

DATA:	SKALA:	FAZA:	NR RYSUNKU:	NR ARKUSZA:
MAJ 2019	-	PB	IE-10	2