



Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm<sup>2</sup> łączącego moduł alarmowy z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna ilość detektorów - 2.



**GIGA ARCHITEKCI**  
www.gigaarchitekci.pl  
ul. Koja 14, 43-190 Mikołów, tel. 48 531 486 418  
NIP: 635 170 23 28 REGON: 241345590

NAZWA PROJEKTU

**PRZEBUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU  
WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROZBIÓRKĄ  
ISTNIEJĄCYCH GARAŻY - BŁASZANYCH PRZY  
UL. RODZINNEJ 97 W KOBIÓRZE, NA DZIAŁCE 1695/77**

ADRES INWESTYCJI

**UL. RODZINNA 97, 43-210 KOBIÓR,  
DZ. NR 1695/77**

DANE INWESTORA

**GMINA KOBIÓR  
UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR**

NAZWA RYSUNKU

**SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DETEKCJI GAZU**

PROJEKTOWAŁ

**mgr inż. JACEK KAPLA**

NR UPRAWNIEN

**SWK/0107/POOE/13**

SPRAWDZIŁ

**mgr inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI**

NR UPRAWNIEN

**SWK/0159/PWBE/15**

BRANŻA

**IE**

DATA

**2019.05**

SKALA

**-**

FAZA

**PB**

REWIZJA

**-**

NR RYSUNKU

**IE-08**