

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający :

Powiat Wołomiński, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Budynek Starostwa Powiatowego ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego postępowania jest **wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3.**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż paneli LED 60W o wymiarach 60x60 cm oraz demontaż i utylizacja starego oświetlenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3.

Zamawiający wymaga, aby ramka panelu była w kolorze białym z mleczną płytą. Barwa światła powinna być w neutralnym kolorze 4000K oraz o strumieniu świetlnym 5400 lm rekomendowanym do pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej spełniającym wymagania dotyczące równomierności natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Zasilacz mieści się wewnątrz obudowy, która jest estetyczna i nowoczesna. Panel jest smukły (do 8 cm wysokości) i zapewnia jednolite, intensywne światło.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ;

14 dni od daty podpisania umowy.

5. Dane techniczne :

- | | |
|--|---|
| • STRUMIEŃ ŚWIETLNY | 5400lm |
| • STOPIEŃ IP | IP40 |
| • WYMIARY | 60 x 60 x 4 – 8 cm |
| • OBUDOWA | NATYNKOWA |
| • ZASILANIE | 230 V |
| • KOLOR | BIAŁY |
| • BARWA ŚWIATŁA | Neutralna 4000k |
| • ŚREDNIA TRWAŁOŚĆ | 30000h |
| • MOC | 60W |
| • STOPIEŃ OCHRONY | IP 40, |
| • KLASA OCHRONNOŚCI PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM: | II, |
| • ZASILANIE | bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz, |

- **ŹRÓDŁA ŚWIATŁA** diody LED typu SMD,
- **KLOSZ** złożony z dyfuzora rozpraszającego światło wykonanego z polipropylenu (PP) oraz z płyty przewodzącej światło (LPG) wykonanej z polistyrenu (PS)
- **OBUDOWA** płaska rama z profili aluminiowych,
- **ZASILACZ LED** idealnie mieszczący się wewnątrz aluminiowej ramy

6. Fotografia poglądowa :

