



Budynki mieszkalne jednorodzinne

Widma oktaowe źródeł w dB(A) - Dane wejściowe

Nazwa	Rodzaj źródła	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	KI	KT	LwMax	D?-Ekran	Histogram dzienny	Widmo emisji	500Hz	
		m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB			dB(A)	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Pompa ciepła	Punkt	0,50				65,0	65,0	0,0	0,0		0	100%/24h		65,0	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	

Akustiker

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Widma oktaowe źródeł w dB(A) - Dane wejściowe

3

Nazwa	Rodzaj źródła	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	KI	KT	LwMax	D?-Ekran	Histogram dzienny	Widmo emisji	500Hz	
		m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB			dB(A)	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
Parking	Parking	0,50	25,19			56,5	70,5	0,0	0,0		0	Parking		70,5	
T1 samochody ciężarowe	Linia	0,50	85,51			57,0	76,3	0,0	0,0		0	Samochody ciężarowe		76,3	
T1 samochody osobowe	Linia	0,50	85,51			51,0	70,3	0,0	0,0		0	T1		70,3	
T2 samochody ciężarowe	Linia	0,50	159,08			57,0	79,0	0,0	0,0		0	Samochody ciężarowe		79,0	
T2 samochody osobowe	Linia	0,50	159,08			51,0	73,0	0,0	0,0		0	T2		73,0	

Akustiker

2