

Łosice, dnia 1 sierpnia 2025 r.

ID.272.4.2025

Zamawiający:

Powiat Łosicki, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

e-mail: powiat@losice.pl tel. 83 357 19 29

<https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pod nazwą **„Poprawa nawierzchni na drogach Powiatu Łosickiego” – zadanie w zakresie: przebudowa drogi powiatowej Nr 2036W Zienie - Kobyłany w miejscowości Zienie**

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na **Zapytanie** Wykonawcy dotyczące treści zapytań do opisu potrzeb i wymagań wraz z odpowiedziami (SWZ) na ww. zadanie:

PYTANIE NR 1 z dnia 29.07.2025 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem wnosimy o: 1. Dodanie do postępowania rysunku planu zagospodarowania terenu i profilu podłużnego oraz opisu technicznego. 2. Sprecyzowanie z jakiego z betonu asfaltowego należy wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. W przedmiarze robót w pozycji Lp. 3 jest AC 11S 50/70 (w-wa wyrównawcza) natomiast w SST D.05.03.05b jest AC 16W 50/70, w pozycji Lp. 5 jest AC 11W 50/70 (warstwa ścieralna) natomiast w SST D.05.03.05a jest AC11S 50/70.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE

Ad 1. nie uwzględnia powyższego wniosku,

Ad 2. Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 16W 50/70.

Termin zostaje bez zmian

**Michał
Michaluk**

Elektronicznie
podpisany przez Michał
Michaluk
Data: 2025.08.01
14:25:09 +02'00'