

Łosice, dnia 08 lipca 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
e-mail: powiat@losice.pl
telefon (83) 357 19 29
Strona internetowa: <http://ezamowienia.gov.pl>

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2010W w miejscowości Grzybów**”

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje odpowiedź na **Zapytanie** Wykonawcy dotyczące treści zapytań do opisu potrzeb i wymagań wraz odpowiedziami (SWZ) na ww. zadanie:

PYTANIE 1:

Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat wysokości studni ujęciowych fi 1200. W Projekcie Technicznym podana wysokość studni to 2 m zaś w Przedmiarze Robót -3m.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: Należy zastosować studnię o wysokości 3,0 m.

PYTANIE 2:

W Projekcie Technicznym jest zawarta informacja o zainstalowaniu korytek ściekowych płytkich trapezowych 35x17 w km od 0 +995,00 do km 1+300,00 . Z racji tego że w przedmiarze robót nie ma takiej pozycji ,prosimy o podanie ilości w./w materiału, wraz z ewentualną informacją o podłożu jakie trzeba wykonać pod takie korytka.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2 i przedmiarem robót stosując krawężnik obniżony.

PYTANIE 3:

W przedmiarze robót jest mowa o zjazdach z betonu asfaltowego ,zaś w Projekcie technicznym o zjazdach z kostki brukowej betonowej 8cm koloru grafitowego. Prosimy o spójną informację.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3: Zjazdy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2 i przedmiarem robót jako z betonu asfaltowego.


WICESTAROSTA
Michał Micholuk