Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

AB 581

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY **nr HKL.9052.1.2352.2025**
z dnia 24.10.2025 r.

Data przyjęcia próbki: 22.10.2025

Kod laboratoryjny próbki: **2352/S**

Stan próbki: bez zastrzeżeń

**Dane dostarczone przez klienta**

Nazwa i adres klienta: Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45,07-221 Brańszczyk
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk

Cel/przyczyna badania: przedłożenie wyników badań jednostce kontrolującej

**Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 247/Wys**

Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody, Trzcianka
kran w SUW – wyjście na sieć

Rodzaj próbki: woda do spożycia przez ludzi

Pochodzenie próbki: Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 $m^3$/d Trzcianka gm. Brańszczyk

Data pobrania: 22.10.2025

Metoda pobierania próbki: PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Próbka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszków

Data badania: od 22.10.2025 do 24.10.2025

## Wyniki badań fizykochemicznych

| Nazwa parametru | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik badania | Wartość parametryczna*(6) |
|---|---|---|---|---|
| Chlor wolny(b) | Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 07.2022 | mg/l | poniżej 0,05 (0,05±0,02**)(c) | 0,3(2) |
| Autoryzował: | | | p.o. KIEROWNIKA SEKCJI Laboratoryjnej Badań Środowiskowych *Sylwia Bakuła* | |

## Wyniki badań mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

| Nazwa parametru | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | Wartość parametryczna* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 | jtk/100 ml | 1(e) | [0; 7]**1 | 0 |
| Liczba bakterii *Escherichia coli* | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Liczba enterokoków | PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Autoryzował: | | | ASYSTENT *Renata Kwiatkowska* | | |

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY **nr HKL.9052.1.2352.2025**
z dnia 24.10.2025 r.

**Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):**

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
** Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**[1] Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
(b) Oznaczenie parametru wykonano po 1 godz.20 min od chwili pobrania.
(c) Wynik badania (rezultat) znajduje się poza zakresem pomiarowym metody akredytowanej/nieakredytowanej wyrażony w formie < lub > („poniżej" lub „powyżej") dolnej lub górnej granicy zakresu metody wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości. Nie dotyczy badań mikrobiologicznych.
(e) Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.
(2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami
(6) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

AB 581

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY **nr HKL.9052.1.2353.2025**
z dnia 24.10.2025 r.

Data przyjęcia próbki: 22.10.2025

Kod laboratoryjny próbki: **2353/S**

Stan próbki: bez zastrzeżeń

**Dane dostarczone przez klienta**

Nazwa i adres klienta: Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk

Cel/przyczyna badania: przedłożenie wyników badań jednostce kontrolującej

**Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 248/Wys**

Miejsce pobrania próbki: Dom Emeryta, ul. Jana Pawła II 1, Brańszczyk
kran w kuchni

Rodzaj próbki: woda do spożycia przez ludzi

Pochodzenie próbki: Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 $m^3$/d Trzcianka gm. Brańszczyk

Data pobrania: 22.10.2025

Metoda pobierania próbki: PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Próbka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszków

Data badania: od 22.10.2025 do 24.10.2025

## Wyniki badań fizykochemicznych

| Nazwa parametru | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik badania | Wartość parametryczna*(6) |
|---|---|---|---|---|
| Chlor wolny(b) | Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 07.2022 | mg/l | 0,07±0,02** | 0,3(2) |
| Autoryzował: | | | p.o. KIEROWNIKA SEKCJI Laboratoryjnej Badań Środowiskowych *Sylwia Bakuła* | |

## Wyniki badań mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

| Nazwa parametru | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | Wartość parametryczna* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Liczba bakterii *Escherichia coli* | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Liczba enterokoków | PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Autoryzował: | | | ASYSTENT *Renata Kwiatkowska* | | |

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY **nr HKL.9052.1.2353.2025**
z dnia 24.10.2025 r.

**Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):**

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
** Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**[1] Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
(b) Oznaczenie parametru wykonano po 50 min od chwili pobrania.
(c) Wynik badania (rezultat) znajduje się poza zakresem pomiarowym metody akredytowanej/nieakredytowanej wyrażony w formie < lub > („poniżej" lub „powyżej") dolnej lub górnej granicy zakresu metody wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości. Nie dotyczy badań mikrobiologicznych.
(e) Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.
(2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami
(6) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

AB 581

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY **nr HKL.9052.1.2354.2025**
z dnia 24.10.2025 r.

Data przyjęcia próbki: 22.10.2025

Kod laboratoryjny próbki: **2354/S**

Stan próbki: bez zastrzeżeń

**Dane dostarczone przez klienta**

Nazwa i adres klienta: Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk

Cel/przyczyna badania: przedłożenie wyników badań jednostce kontrolującej

**Identyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokołu nr 249/Wys**

Miejsce pobrania próbki: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, Brańszczyk
kran w kuchni

Rodzaj próbki: woda do spożycia przez ludzi

Pochodzenie próbki: Wodociąg publiczny o produkcji 100-1000 $m^3/d$ Trzcianka gm. Brańszczyk

Data pobrania: 22.10.2025

Metoda pobierania próbki: PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Próbka pobrana i dostarczona przez: prac. PSSE Wyszków

Data badania: od 22.10.2025 do 24.10.2025

## Wyniki badań fizykochemicznych

| Nazwa parametru | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik badania | Wartość parametryczna*(6) |
|---|---|---|---|---|
| Chlor wolny(b) | Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 z 07.2022 | mg/l | 0,08±0,02** | 0,3(2) |
| Autoryzował: | | | p.o. KIEROWNIKA SEKCJ Laboratoryjnej Badań Środowiskowych *Sylwia Bakuła* | |

## Wyniki badań mikrobiologicznych

Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

| Nazwa parametru | Metoda badawcza | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | Wartość parametryczna* |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Liczba bakterii *Escherichia coli* | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Liczba enterokoków | PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100 ml | 0 | - | 0 |
| Autoryzował: | | | ASYSTENT *Renata Kwiatkowska* | | |

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej
Oddział Laboratoryjny
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 80, fax (29) 745 34 50
e-mail: sekretariat.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

AB 581

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY **nr HKL.9052.1.2354.2025**
z dnia 24.10.2025 r.

**Opis stosowanych skrótów (o ile dotyczy):**

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
** Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie obejmuje pobierania próbki.
**[1] Niepewność oszacowaną zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201:2022-02 podaje się jako przedział ufności dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie i współczynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania próbki.
(b) Oznaczenie parametru wykonano po 45 min od chwili pobrania.
(c) Wynik badania (rezultat) znajduje się poza zakresem pomiarowym metody akredytowanej/nieakredytowanej wyrażony w formie < lub > („poniżej" lub „powyżej") dolnej lub górnej granicy zakresu metody wraz z niepewnością rozszerzoną dla tej wartości. Nie dotyczy badań mikrobiologicznych.
(e) Wyniki poniżej 10 jtk/objętość, czyli powszechnie przyjętej dolnej granicy oznaczalności, a większe niż 3 jtk/objętość należy traktować jako „oszacowane liczby", a wyniki od 1 do 3 jtk/objętość jako wykrycie obecności organizmu docelowego.
(2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami
(6) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu z badań poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.