



Siedlce, dnia 27.12.2024 r.

HKN.903.1.26.8.2024

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.9011.1.216.2024

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z wodociągu **Radomyśl:**

1) Nr SIED/HKN/206/12/2024 z dnia 13.03.2024 r. w punktach:

- Zespół Oświatowy – Radomyśl – pomieszczenie socjalne,
- Szkoła – Śmiary – kuchnia,

2) Nr SIED/HKN/200/49/2024 z dnia 11.09.2024 r. w punktach:

- Borki Paduchy – Wiejski Dom Integracji – kuchnia,
- Radomyśl – Zespół Oświatowy – pomieszczenie socjalne,


na podstawie wyników badań ww. próbek, zawartych w sprawozdaniach Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach:

Ad.1) OL-LBW.9051.1.232/n-233/n.2024 z dnia 22.03.2024 r.,

Ad.2) OL-LBW.9051.1.899/n-900/n.2024 z dnia 17.09.2024 r.,

a także na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej:

1. Sprawozdanie z badań nr Ł/0/12/2023/2638/FM/1 oraz nr Ł/0/12/2023/2638/FM/2 z dnia 19.06.2024 r., sporządzone przez GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03 – 289 Warszawa,
2. Sprawozdanie z badań wody nr Ł/0/12/2023/2641/FM/1 z dnia 16.09.2024 r., sporządzone przez GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03 – 289 Warszawa,
3. Sprawozdanie z badań wody nr Ł/0/12/2023/2640/FM/1 oraz nr Ł/0/12/2023/2640/FM/2 dnia 19.12.2024 r., sporządzone przez GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03 – 289 Warszawa,



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Radomyśl, zarządzanego przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzone badania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobranych w trakcie 2024 roku w punktach monitoringowych, wskazanych przez administratora wodociągu oraz zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do badań w 2023 roku, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, pismem z dnia 11.12.2023 r. znak HKN.903.1.23.6.2023, stwierdzono, że woda z wodociągu Radomyśl spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach

Joanna Liko

Otrzymują:

1. Administrator wodociągu:

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

2. Wójt Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

3. aa

Sporządziła: Elżbieta Dębska – HKN

tel. (25) 644 20 40 wew. 61 lub 71