



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22 | 49-300 Brzeg | tel.: +48 77 444 18 50

sekretariat.psse.brzeg@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-brzeg

HK.90820.1.21.2023.KD

Brzeg, dnia 03.07.2023 r.

Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Brzeg za okres pierwszego półrocza 2023 r.

(miejscowości na terenie powiatu brzeskiego w strefie zaopatrzenia wodociągu: Brzeg, Gierszowice, Janów, Krzyżowice bez domów nr: 1, 1A, 23, 26A, 5A, 8A, 9B, 23C i 6A, Pawłów, Kruszyna, Zwanowice, Prędocin, Kopanie)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z wodociągu Brzeg w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdań z badań próbek wody, przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o. o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg i „EKO-SKARBIMIERZ” Sp. z o. o. ul. Akacyjowa 9, 49-318 Skarbimierz – Osiedle (zarządca sieci wodociągowej na terenie gminy Skarbimierz), pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w okresie pierwszego półrocza 2023 r.

uzasadnienie

W okresie pierwszego półrocza 2023 r. z wodociągu Brzeg pobrano w ramach nadzoru sanitarnego 12 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 7 próbek wody do badań fizykochemicznych, natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pobrano 26 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 30 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W 4 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego (z sieci wodociągu oraz ze SUW – woda uzdatniona), stwierdzono wartość mętności na poziomie powyżej 1,0 NTU przy zalecanej wartości do 1,0 NTU. Badania kontrolne wykonane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody nie wykazały przekroczenia wartości zalecanej mętności.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody, wykonanych w okresie pierwszego półrocza 2023 r. stwierdzono, że jakość wody w wodociągu Brzeg, w zakresie wykonanych parametrów z grupy A i z grupy B odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu

mgr inż. Agnieszka Kilimiak

Otrzymuje/ePUAP/:

1. Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
2. Wójt Gminy Olszanka
49-332 Olszanka 16
3. Wójt Gminy Skarbimierz
49-318 Skarbimierz – Osiedle, ul. Parkowa 12
4. HK aa

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Kilimiak; PSSE Brzeg
Data: 2023.07.03.09:49:22 CEST

Sprawę prowadzi: Oddział Higieny Komunalnej
tel.: 77 444 18 37 | hk.psse.brzeg@sanepid.gov.pl