

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrowcu Św.
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 247 96 95

XX

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.4.1.85.2022

Ostrowiec Św., dnia 19 września 2022 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Katarzynę Jaros - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 874/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Smolna 3

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Magonie

rodzaj prowadzonej działalności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Bodzechów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Bodzechów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio **6611667096/291009998/nie dotyczy**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Witold Ciepliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Łukasz Świątek – specjalista ds. technicznych
Mariusz Nowocień - specjalista ds. sieci wodociągowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **2022-09-19, godz. 09:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą**
4. Data i godzina zakończenia kontroli **2022-09-19, godz. 10:30**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - **ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego,**
 - **ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - nr i nazwa protokołu/ów* **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów **nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **Decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.104.2021.AK z dnia 2021-07-29 wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bodzechów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w m. Maksymilianów,**
 - **Orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z ujęciem wody,**
 - **Harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021,**
 - **Rejestr płukania i dezynfekcji zbiorników.**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - **Decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.104.2021.AK z dnia 2021-07-29 wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bodzechów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w m. Maksymilianów.**

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr: **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno - prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów został przyjęty uchwałą nr XL/64/2021 r. z dnia 17 września 2021 r.

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu dla Gminy Bodzechów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w m. Maksymilianów - decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.104.2021.AK z dnia 2021-07-29 na okres 30 lat, od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 7/2019 oraz po wręczeniu i pisemnym potwierdzeniu otrzymania przez przedstawiciela obiektu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 874/2022 z dnia 2022-09-16.

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego znajdującymi się w pouczeniu stanowiącym integralną część wręzonego upoważnienia do kontroli. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, gdyż podmiot kontrolowany nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców - zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy.

Celem kontroli jest ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego-wodociągu Magonie, ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Bodzechów pismo z dnia 2022-02-15:

- z wodociągu Magonie korzysta 1094 osoby,
- obsługiwane miejscowości to Magonie i Sudół,
- długość sieci wodociągowej 21,02 km,
- produkcja wody liczona jako średnia z 2021 r. wynosi 92,19 m³/db.

Stacja Uzdatniania Wody – Maksymilianów (wodociąg Magonie)

Teren wokół obiektu zadbany, wykoszony, ogrodzony, oświetlony, zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz, prawidłowo oznakowany – tablica w kolorze niebieskim „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” - tablica zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217).

Stacja Uzdatniania wody (SUW) wyposażona w zestaw pomp firmy GRUNDFOS (4 szt.), sterylizator UV, 3 złoża filtracyjne: odżelaziacze, 2 sprężarki, aerator, chlorator z pompą dozującą DDC GRUNDFOS, 2 studnie, zbiornik naziemny pionowy na wodę czystą o pojemności 100 m³, zbiornik na popłuczyny 30 m³ i agregat prądotwórczy.

Woda przed podaniem do sieci jest naświetlana przy użyciu lampy UV typu TMA AM 1 oraz kierowana do aeratora i następnie poddawana jest uzdatnianiu – 3 zestawy ze złożami filtracyjnymi: odżelaziacze.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania zapewniona wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie elektryczne, wydzielone miejsce na umywalkę do mycia rąk odpowiednio wyposażone w mydło, ręcznik papierowy.

Według oświadczenia p. Mariusza Nowocień chlorowanie wody odbywa się sporadycznie w przypadku kwestionowanego wyniku badania wody. Do dezynfekcji stosowany jest środek JASOL SOLID – tabletki samo rozpuszczalne o szerokim zakresie działania, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, studni, zbiorników i rurociągów. Na stanie zapas 14 opakowań, tabletki o wadze ok. 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru – 2 tabletki na 10 litrów wody. W dniu kontroli okazano kartę charakterystyki – Jasol Solid wraz z podpisami pracowników o zapoznaniu się z jej treścią.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.104.2021.AK z dnia 2021-07-29 w skład ujęcia w Maksymilianowie zlokalizowanego na działce nr ew. 531/5 gm, Bałtów wchodzi:

- studnia nr 1 (awaryjna) o głębokości 200 m ,
- studnia nr 2 (zasadnicza) o głębokości 127 m.

Studnie utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym, zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz, zamykane na kłódkę. Szachty odmalowane, suche, armatura wodna czysta.

Studnie wykonane w formie ziemnego nasypu, pracują naprzemiennie, w przypadku znacznego spadku ilości wody w zbiorniku studnie zaczynają pracę równomiernie.

Zgodnie z oświadczeniem p. Mariusza Nowocień w kwietniu 2022 r. zostały odmalowane szachty oraz wymieniono część płytek w podłodze w budynku stacji uzdatniania.

Stacja uzdatniania wody posiada monitoring systemu wodociągowego - schemat technologiczny stacji uzdatniania wraz ze studniami: stan pracy urządzeń i ich parametry, alarmy. W dniu kontroli z systemu komputerowego odczytano informacje: w chwili obecnej pracuje studnia nr 1; stan wodomierza 120 tys. m³.

Kontrola wewnętrzna

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań z dnia 29.12.2021 r. nr pisma NHS.9020.4.124.2021. Na 2022 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Magonie zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącach: luty, kwiecień, lipiec i październik oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A i B w sierpniu.

Na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia PPIS wydawał na bieżąco oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi: ostatnio wydana ocena dla punktu zgodności Stacja Uzdatniania Wody Magonie - pismo NHS.9020.4.2.79.2022 z dnia 23.09.2022 - sprawozdania z badań jakości wody wykonanych w zakresie parametrów grupy A oraz B nr 996/2022 z dnia 06.09.2022 r. z Laboratorium Eko Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz nr PR2285536 z dnia 06.09.2022 r. z Laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 – Vysocany, 190 00 Republika Czeska.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Magonie – SE.Ia-4260/9/KD/09 z dnia 15.05.2009 r.

W dniu kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Studnie oraz budynek stacji uzdatniania wody utrzymany w b.dobrym stanie sanitarno- technicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) **nie dotyczy**

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —naniesione/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. **nie nałożono/ nałożono**** grzywnę w drodze mandatu karnego na **nie dotyczy** (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości **nie dotyczy** (słownie) **nie dotyczy** (nr mandatu karnego) **nie dotyczy** (podstawa prawna) **nie dotyczy**.

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr **nie dotyczy** z dnia **nie dotyczy** wydane przez **nie dotyczy**

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
Nowicka Mary *Smutek Leszek*
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
Katarzyna Jaros
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarniej otrzymałem(-am) w dniu

GŁYNA SODZECIÓW

ul. Podstroniec Świętokrzyski
 ul. Miłobąda Reja 10

ul. 16-6 / 026, REGON 291009998

.....
Nowicka Mary
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
 (nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
 Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skrócić